

Утверждено
приказом и.о. директора
ГБУ «Арзамасский дом-интернат»
№ 58 от 16.10.2019г.

План-график по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

№	Реквизиты предписания Госпожнадзора	Перечень нарушений, указанных в предписании Госпожнадзора	Срок устранения нарушений	Мероприятий по устранению нарушений	Планируемый срок устранения нарушений	Отметка о выполнении
		Административное здание				
1	№ 141/1/53 от 115.10.2019	Электрические провода и кабели, для соединительных линий систем противопожарной защиты не соответствуют требованиям ГОСТ Р 53315-2009, ГОСТ 31565-2012	02.03.2020	Привести в соответствие с требованиями ГОСТ Р 53315-2009, ГОСТ 31565-2012 электрические провода и кабели, для соединительных линий систем противопожарной защиты	02.03.2020	
		Корпус №2				
2		Электрические провода и кабели, для соединительных линий систем противопожарной защиты не соответствуют требованиям ГОСТ Р 53315-2009, ГОСТ 31565-2012	02.03.2020	Привести в соответствие с требованиями ГОСТ Р 53315-2009, ГОСТ 31565-2012 электрические провода и кабели, для соединительных линий систем противопожарной защиты	02.03.2020	
		Корпус №1				
3		Электрические провода и кабели, для соединительных линий систем противопожарной защиты не соответствуют требованиям ГОСТ Р 53315-2009, ГОСТ 31565-2012	02.03.2020	Привести в соответствие с требованиями ГОСТ Р 53315-2009, ГОСТ 31565-2012 электрические провода и кабели, для соединительных линий систем противопожарной защиты	02.03.2020	

4	На 1-ом, 2-м этажах количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность не обеспечивают требуемый уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей	02.03.2020	Обеспечить требуемый уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей	02.03.2020	
	Продовольственный склад				
5	Помещения склада в подвале не защищены системой автоматической пожарной сигнализации	02.03.2020	Установить систему автоматической пожарной сигнализации	02.03.2020	
	Прачечная				
6	Административно-бытовые помещения прачечной не защищены системой автоматической пожарной сигнализации	02.03.2020	Установить систему автоматической пожарной сигнализации	02.03.2020	
7	Здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	02.03.2020	Установить систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	02.03.2020	
	Котельная				
8	Здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	02.03.2020	Установить систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	02.03.2020	
	Административное здание				
9	Не проведена обработка деревянных конструкций сценической коробки, горючих декораций огнезащитными	02.03.2020	Провести обработку деревянных конструкций сценической коробки, горючих декораций огнезащитными составами,	02.03.2020	

		составами, (с составлением соответствующего акта с указанием даты пропитки и срока её действия)		составить акты		
--	--	---	--	----------------	--	--