

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«02» июня 2023 г., 52230061000203591690

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Бутурлинскому муниципальному
округу Нижегородской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«19» июня 2023 г., 15 час. 00 мин. № 2306/008-52/10-П/АВП

(дата и время составления акта)

Нижегородская область, р.п. Бутурлино, 3-й Микрорайон, д. 13

(место составления акта)

Акт выездной проверки
плановой

(плановой / внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «02» июня 2023 г., № 2306/008-52/10-П/ВВП, учетный номер проверки 52230061000203591690.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1. Маслов Федор Евгеньевич – начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Бутурлинскому муниципальному округу Нижегородской области (Главный государственный инспектор Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

1. Не привлекаются

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1. Не привлекаются

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Нижегородская, р-н Бутурлинский, рп Бутурлино, мкр 3-й, Дом 2Б

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемой лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТАМ БУТУРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА" ИНН 5205004446, адрес регистрации юридического лица: НИЖЕГОРОДСКАЯ, БУТУРЛИНСКИЙ, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК, БУТУРЛИНО, МИКРОРАЙОН, 3-Й, 2 Б

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «06» июня 2023 года, 14 час. 00 мин.

по «19» июня 2023 года, 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " г., час. мин.

по " " г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
05 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по компетенции контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) допрос; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) включение)

в следующие сроки:

с «08» июня 2023 года, 09 час. 00 мин.

по «08» июня 2023 года, 12 час. 00 мин.

по месту: обл Нижегородская, р-н Бутурлинский, рп Бутурлино, мкр 3-й, Дом 2Б

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 08.06.2023 №2306/008-52/10-П/ОВП

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол допроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Договор оказания услуг по системам противопожарной защиты от 12.01.2023 № 41-Б
2. Договор по техническому обслуживанию и ремонту систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре от 12.01.2023 № 26-Б
3. Акт о приемке выполненных работ от 19.10.2007 № 1

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находящиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник))

11. При проведении выездной проверки установлено:

1. Не обеспечивается ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке – системы пожарной сигнализации, системы передачи извещений о пожаре, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (данные системы эксплуатируются сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), информация изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации отсутствует).

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт: 54. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушений, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

2. Система передачи извещений о пожаре «Атлас-20», установленная на объекте, не соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации, а именно отсутствует документация, подтверждающая проведение оценки соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт: 2. Приказ федерального органа исполнительной власти 1173 от 11/24/2022 «Об утверждении требований к проектированию систем передачи извещений о пожаре»

Нарушенное обязательное требование:

Проектирование СПИ должно осуществляться в соответствии с: техническим регламентом Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017) <1>, нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами по пожарной безопасности;

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований разрешительных документов, исполнения которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки; 2) вывод о наличии нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. протокол осмотра от 08.06.2023 №2306/008-52/10-П/ОВП

2. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах всех классов функциональной пожарной опасности (Приложение № 1 к приказу

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытаний, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реализации), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Бутурлинскому муниципальному округу Нижегородской области (Главный государственный инспектор Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области по пожарному надзору) Маслов Федор Евгеньевич



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00ABBF53E85FAFBC7F3F74C4175477D58
Владелец: Маслов Федор Евгеньевич
Действителен с 22.05.2023 по 14.08.2024

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

подпись

Маслов Федор Евгеньевич - Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Бутурлинскому муниципальному округу Нижегородской области (Главный государственный инспектор Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области по пожарному надзору), телефон: 88317252206, e-mail: ondpr-buturlino@nnov.52.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления):

Директор ТБУ "КСПСД Бутурлинского м.о." Васильева Т.В. 19.06.23 15⁰⁰

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода



Сведения о выездной проверке размещены в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий «02» июня 2023 г. учётный № проверки 52230061000203591690



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Нижегородской области

603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 8(831) 200-11-01, e-mail: info@nnov.52.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 8(831) 200-11-43, e-mail: info@nnov.52.mchs.gov.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Бутурлинскому муниципальному округу

607440, Нижегородская область, р.п. Бутурлино, ул. 3 Микрорайон, 13, тел. 8(83172) 5-22-06,
e-mail: ondpr-buturlino@nnov.52.mchs.gov.ru

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА

№ 2306/008-52/10-П/ОВП

р.п. Бутурлино, ул. 3 Микрорайон, д. 13
(место составления)

« 08 » июня 20 23 г.
(дата окончания проведения осмотра)

Осмотр проведен с 09 ч 00 мин до 12 ч 00 мин «08» июня 2023 г.

(указываются дата и время каждого из посещений объекта (помещений) контролируемого лица)

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Бутурлинскому муниципальному округу Нижегородской области Маслов Ф. Е., майор внутренней службы
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

место проведения осмотра:

Нижегородская область, Бутурлинский район, р.п. Бутурлино, 3-й Микрорайон, д. 2 Б
(адрес)

от контролируемого лица присутствуют:

1. Васильева Татьяна Владимировна

(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя контролируемого лица, дата и номер доверенности либо иного документа, на основании которого представляются интересы) (*в случае проведения осмотра в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом указанные графы не заполняются)

в ходе контрольного (надзорного) действия от контролируемого лица присутствовали

нет

(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителей общероссийского народного фронта, фамилия, инициалы Уполномоченного по защите прав предпринимателей (*в случае проведения осмотра в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом указанные графы не заполняются)

в ходе контрольного (надзорного) действия присутствовал специалист (эксперт)

нет

(фамилия, инициалы, должность, звание, номер свидетельства об аккредитации эксперта)


Осмотром установлено:

выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Нормативный правовой акт и его структурная единица, которым установлено нарушенное обязательное требование
-------	--	--

1.	Не обеспечивается ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке – системы пожарной сигнализации, системы передачи извещений о пожаре, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (данные системы эксплуатируются сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), информация изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации отсутствует).	Пункт 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации 16.09.2020 № 1479).
2.	Система передачи извещений о пожаре «Атлас-20», установленная на объекте, не соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации, а именно отсутствует документация, подтверждающая проведение оценки соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).	Статья 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 2 «Требований к проектированию систем передачи извещений о пожаре» (утверждены приказом МЧС России от 24.11.2022 № 1173); пункт 93 технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017), утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.06.2017 № 40


(подпись лица, проводившего осмотр)


(подпись контролируемого лица (представителя))

В ходе осмотра проводилась (-ись)

нет

(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

результаты которой являются приложением к протоколу осмотра.

Протокол осмотра с приложениями предъявлен для ознакомления контролируемому лицу (представителю), специалисту (эксперту) участвовавшему в осмотре. При этом, указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол замечания относительно зафиксированных нарушений.

Замечания участников осмотра о дополнении и уточнении протокола осмотра


Имеются (их описание)/не имеются

Имеются (их описание)/не имеются

(фамилия, инициалы участника (ов), внесшего замечание, с указанием замечания либо неточности)

Васильева Татьяна Владимировна, директор государственного бюджетного учреждения «Центр социальной помощи семье и детям Бутурлинского муниципального округа»

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


(подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии с частью 3 статьи 76 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Бутурлинскому муниципальному округу Нижегородской области Маслов Ф. Е., майор внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)


(подпись)