

ПРОТОКОЛ № 17

об административном правонарушении в области пожарной безопасности

« 05 » декабря 2019 г.

(место составления)

р.п. Воскресенское

Я, ВрИО дознавателя ОНД и ПР по Воскресенскому району - государственный инспектор городского округа Семеновский по пожарному надзору Агафонов Александр Сергеевич

составил настоящий протокол в том, что директор

1. Фамилия, имя, отчество: Паршичева Ирина Александровна
2. Дата и место рождения: 19.08.1972 года рождения, уроженка гор. Городец, Горьковской области.
3. Место жительства (регистрации) и телефон: Россия, Нижегородская область, р.п. Воскресенское, ул. Красноармейская, д. 53.
Место фактического проживания, телефон: Россия, Нижегородская область, р.п. Воскресенское, ул. Красноармейская, д. 53.
4. Место работы (учебы), телефон: ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Теремок» Воскресенского района», Нижегородская область, р.п. Воскресенское, ул. Пролетарская, д. 49 А.
5. Занимаемая должность: директор
6. Заработная плата (иной заработок): 25000 (двадцать пять тысяч) рублей
7. Семейное положение: – замужем
8. Документ, удостоверяющий личность паспорт гражданина РФ серия 22 17 № 746390
выдан ОУФМС России по Нижегородской области в Воскресенском районе, 01.09.2017 г.
9. Привлекался ли ранее к административной ответственности и когда – не привлекался
(да, нет, если да, то когда именно, и по какому административному правонарушению)
«14» ноября 2019 г. с 08час.00 мин до 17 час.00 мин. была проведена внеплановая выездная проверка: территории и объектов находящихся в пользовании ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Теремок» Воскресенского района», зарегистрированного по адресу: 606730, Нижегородская область, р.п. Воскресенское, ул. Пролетарская, д. 49 А. В ходе проведения проверки было установлено, что директором объекта на основании ведомственного приказа №106 от 12.04.2019г. Паршичевой И.А. допущены нарушения следующих требований пожарной безопасности:
пункт 1 – В рамках реализации мер пожарной безопасности для объекта не разработана и не представлена в уведомительном порядке декларация пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ст64).

пункт 2 – Не представлены разработанные и утвержденные руководителем организации программы вводного и первичного противопожарных инструктажей (п.3 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 Приказ МЧС России от 12.12.2007 №645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» п. 14,18).

пункт 3 – Не представлены документы, подтверждающие огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачного помещения (п. 21 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390, Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ч. 4ст.4, ч.1 и 3 ст.6, ч.6 ст.52 ч.1 ст.58, СП 2.13130.2012 п. 5.4.5)

пункт 4- Не обеспечено наличие на двери архива категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального

закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п. 20 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390)

пункт 5 - Под лестничной клеткой допущено хранение мебели и других горючих материалов (п. 23 «к» Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390)

пункт 6 – Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарной лестницы и ограждений на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний (п. 24 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390)

пункт 7 – Люк выхода на чердак с лестничной клетки на чердак не выполнен противопожарным 2-го типа (СП 4 13130.20013 п. 7.7)

пункт 8 – Ширина выхода в свету со второго этажа на наружную лестницу 3-го типа выполнена менее 0,8 метра (по факту 0,7м) (п. 4.2.56 СП 1 13130.2009)

пункт 9 – Запоры на дверях эвакуационных выходов (выход с этажа на внутреннюю лестницу, выход с внутренней лестницы наружу) не обеспечивает возможность их свободного открывания изнутри без ключа) (п. 23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390)

пункт 10 – На путях эвакуации и у эвакуационного выхода на внутреннюю лестницу допускается размещение изделий (шкаф 2 вешалки, для верхней одежды) препятствующих свободной эвакуации людей при пожаре (п. 36 «б» Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390,

пункт 11 – не предоставлены документы, характеризующие показатели пожарной опасности, на материалы, используемые для покрытия полов на путях эвакуации (линолеум) (п. 4.3.2 СП 1.13130.2009)

пункт 12 – Не предоставлена исполнительная документация на системы противопожарной защиты объекта (п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390)

пункт 13 – не обеспечено в соответствии с годовым планом графиком составляемых с учетом технической документации заводов изготовителей , и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений. (п. 63 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390)

пункт 14 - Чердачные помещения не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ст.83 СП 5.13130.2012 п. А4 приложения А)

пункт 15 – В месте расположения прибора контрольно – приемного автоматической пожарной сигнализации отсутствуют инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок систем противопожарной защиты) (п. 64 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390, не организовано круглосуточное дежурство персонала (СП 5.13130.2009 п. 13.14.5, а так же не предусмотрено аварийное освещение СП 5.13.130 2009) п. 13.14.12)

пункт 16 - Не организовано проведение проверок работоспособности источника наружного противопожарного водоснабжения (пожарный гидрант) не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. (п. 64 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390)

пункт 17 - Расстояние от зданий до границы открытой площадки для хранения легковых автомобилей (стоянки) составляет менее 10 метров (по факту 6 метров) (СП 4.13130.2009) . п. 6.11.2

За что предусмотрена административная ответственность по ст. 2.4, ст. 20.4 ч. 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

директору ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Теремок» Воскресенского района» Паршичевой Ирине Александровне

(должность, фамилия, имя, отчество)

разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1, 25.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(указываются статьи и законодательный акт)

Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении.

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.


2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.

При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест или административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, является обязательным.

4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо.

Права, предусмотренные ст. 25.1, Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях мне разъяснены и понятны




(подпись лица в отношении которого составлен протокол)

Статья 51. Конституции Российской Федерации:


1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.

2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские показания.




(подпись лица в отношении которого составлен протокол)

Дело об административном правонарушении будет рассмотрено «17» декабря 2019 года с 08 час. до 17 час. по адресу: р.п. Воскресенское, улица Красноармейская, дом 80.



(подпись лица в отношении которого составлен протокол)

Права, предусмотренные ст. 25.1, Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях мне разъяснены и понятны



(подпись лица в отношении которого составлен протокол)

I. Свидетелям:

1. _____, проживающему по адресу: _____

2. _____, проживающему по адресу: _____
(фамилия, имя, отчество) (адрес места жительства)

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 17.7, 17.9, 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

(указываются статьи и законодательный акт)

_____ (_____) _____
подпись ФИО

_____ (_____) _____
подпись ФИО

II. Потерпевшим:

1. _____, проживающему по адресу: _____

2. _____, проживающему по адресу: _____
(фамилия, имя, отчество) (адрес места жительства)

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 25.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

(указываются статьи и законодательный акт)

_____ (_____) _____
подпись ФИО

_____ (_____) _____
подпись ФИО

Объяснения лица, в отношении, которого составлен протокол:

с нарушениями согласия

Step
(подпись лица в отношении которого составлен протокол)

Протокол
прочитан

лично
(лично или вслух)

Замечания к
протоколу

не поступили
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

С содержанием протокола ознакомлен(а), копию протокола получил(а):

(Паршичева И.А.)
ФИО

Step
(подпись лица в отношении которого составлен протокол)

(Агафонов А.С.)
ФИО

Агафонов
(подпись лица, составившего протокол)

(сделать отметку в случае отказа от подписания протокола)

подпись свидетеля

(_____)
ФИО

подпись свидетеля

(_____)
ФИО

Протокол и материалы переданы на рассмотрение:

(фамилия, имя, отчество судьи, наименование суда и его адрес)

(дата, подпись принявшего протокол)

(_____)
ФИО