

Информация об исполнении предписаний Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (РОСПОТРЕБНАДЗОР)

№п/п	Наименование учреждения	Адрес Учреждения	Реквизиты предписания (номер и дата вынесения) / устное замечание	Контролирующий орган, вынесший замечание	Перечень нарушений, указанных в предписании	Срок устранения нарушения по предписанию	Планируемый срок устранения нарушений Учреждением	Объем финансовых средств, необходимых на устранение замечания тыс. руб.	Дата устранения нарушений	Выполненные мероприятия по устранению нарушений	Примечание
					1.Нарушение отделки помещения во втором корпусе 1-го этажа; в 4-ом корпусе 1-го этажа; в 5-ом корпусе 1-го и 2-го этажа	05.07.2025	устранено	0	устранено		
					2.Покрытие контейнеров для сборки ТКО нарушено отслоение краски	05.07.2025	устранено	0	устранено		
					3.Для объекта БОС не установлена санитарно-защитная зона	01.07.2025	01.07.2025	215 000		01.07.2025	Разработан проект санитарно-защитной зоны, заменен напорный трубопровод от КНС до колодца гасителя, приобретен насос ДС50/10.Приобретен о насосное оборудование.

1	Государственное бюджетное учреждение "Областной центр социальной помощи семье и детям "Юный нижегородец"	Нижегородская область г.Семенов п.Керженец	Предприятие об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 18.06.2024 №2024-52-10-24-1030-ВП	Роспотребнадзор	4.Результаты лабораторных исследований сточной воды на выходе из очистных сооружений не соответствует нормативов по микробиологическим показателям	01.07.2025	01.07.2025	1000000		01.07.2025	
					5.Не в полном объеме занесены профилактически й прививки в медицинский книжки, отсутствуют отметки о гигиеническом обучении декретированного контингента с аттестацией по полученным знаниям	01.07.2025	0	0		до 31.10.2024	выполнено гигиеническое обучение декретированного контингента с аттестацией по полученным знаниям

