

**Акт внезапной (ночной) проверки соблюдения персоналом организации
противопожарного режима на объекте защиты:**

«7» 11 2018 в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 02.09.2016 № 599 «Об утверждении Положения о профилактике пожаров в Нижегородской области» проведена внезапная (ночная) проверка соблюдения персоналом противопожарного режима в здании: Б-1, 1-й этаж, служебное здание

(наименование и адрес объекта защиты)

Читальня для молодежи и подростков, ул. Школьная, д. 13

эксплуатируемом

(наименование организации, эксплуатирующей объект защиты)

Время проведения внезапной проверки: начало в 10 час. 40 мин., окончание в 10 час. 55 мин.

В ходе внезапной (ночной) проверки установлено:

1. Этажность здания 1, степень огнестойкости 2;
2. Численность дежурного персонала в дневное/ночное время: 4 / 3 человек;
3. Численность обслуживаемых граждан (пациентов, постояльцев, воспитанников, учащихся и т.п.) (в дневное/ночное время): 28 / 28 чел.;
4. Наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара (в дневное / ночное время): есть / есть;
5. Знание персоналом своих обязанностей по соблюдению на объекте мер пожарной безопасности (удовлетворительные / не удовлетворительные) удовлетв.;
6. Автоматическая пожарная сигнализация (наличие / исправность): есть / исправно;
7. Система, обеспечивающая дублирование сигнала АПС о пожаре, на пульт подразделения пожарной охраны (наличие/исправность) есть / исправно;
8. Система оповещения и управления эвакуацией (наличие / исправность): есть / исправно;
9. Эвакуационные выходы (количество выходов/ соответствие нормам) 3 / соответствует;
10. Загромождение эвакуационных путей и выходов (допускается/не допускается): не допускается;
11. Наличие запоров на дверях эвакуационных выходов, обеспечивающих возможность их свободного открывания изнутри без ключа: не соответствует;
12. Эвакуационное освещение (наличие, исправность): есть / исправно;
13. Телефонная связь (наличие / исправность): есть / исправно;
14. Наличие электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного (количество/исправность/достаточность): 4 / исправно / достаточно;
15. Наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1 на каждого дежурного (количество/исправность/достаточность): 10 шт. / исправно / достаточно;
16. Обеспеченность объекта первичными средствами пожаротушения (количество/исправность/достаточность) 10 шт. / исправно / достаточно;
17. Состояние и режим эксплуатации электропроводки и электрооборудования, бытовых электронагревательных приборов (соответствует / не соответствует): соответствует;

Перечень выявленных нарушений противопожарного режима:

В ходе внезапной проверки проведена практическая тренировка по эвакуации людей из зданий на случай возникновения пожара (проведена/не проведена): проведена;

1. Наличие добровольной пожарной дружины (создана/не создана) создана;
2. Передача сообщения о пожаре в пожарную охрану (передано/не передано) передано;
3. Задействование системы оповещения (задействована/не задействована) задействована;
4. Эвакуация людей персоналом (организована/не организована) организована;
5. Использование первичных средств пожаротушения на ранней стадии пожара (применялись/не применялись) применялись;
6. Сбор и проверка сведений о количестве эвакуированных (проведены / не проведены) проведены;
7. Количество эвакуированных (всего/персонала/обслуживаемого контингента) 91 / 13 / 28;

8. Время обнаружения пожара в ____ час. ____ мин.

9. Время окончания эвакуации в ____ час. ____ мин.

10. Общее время эвакуации 5 мин. 58 сек

11. Общий вывод о знании персоналом действий на случай пожара и их соответствии инструкции (удовлетворительные / не удовлетворительные) удовлетворительные.

Внезапную (ночную) проверку проводили:

Начальник ООД № 1 по Нижегородской обл.
Иванов В.А.

(Должность, ФИО представителя объекта,
органа управления - учредителя)

(подпись)

При проведении внезапной проверки присутствовали:

(Должность, звание, ФИО)

(подпись)

Примечание: в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 02.09.2016 № 599 «Об утверждении Положения о профилактике пожаров в Нижегородской области»,

- **внезапная проверка** – это проверка соблюдения на объекте защиты работниками организации противопожарного режима, проводимая учредителем и (или) руководителем организации без предупреждения, целью которой является контроль поддержания надлежащего уровня пожарной безопасности. К внезапной проверке по согласованию могут привлекаться представители правоохранительных и надзорных органов. По результатам внезапной проверки в случае выявления нарушений противопожарного режима учредителем (руководителем) организации издается распорядительный документ, предусматривающий меры, направленные на устранение данных нарушений и исключение повторного их возникновения;

- **ночная проверка** – это внезапная проверка, проводимая в период с 20:00 текущих суток до 6:00 следующих суток.

Акт тренировочной эвакуации

Приложение 2

В здании 164, принадлежащий на праве собственности ООО "Нас Рамзиевский район", с. Рамза, ул. Советская, д. 164
место проведения

« 7 » июля 2019 год

Комиссией в составе:

Комитетская ООД - Нас Рамзиевский район
Дорова Е.А., Дорова 164, Советская ул. с. Рамза
Исмаилов И.И. Дорова Т.А.

Количество человек в здании 41.

В 11 часов 03 минут дана вводная о пожаре в помещении
2124-й. Дежурным персоналом сообщено в пожарную
охрану, приняты меры по эвакуации людей из здания и меры по ликвидации
возгорания. Время эвакуации составило 6 минут 58 секунд. Вовремя
эвакуировано из здания 41 человек.

Недостатки допущенные при проведении эвакуации: 1. 23.07.2019

Подписи членов комиссии:

Дорова Е.А.
Дорова Т.А.

Исмаилов И.И.