



**ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)**
603950, Нижний Новгород, ул. Гребешковский откос, д. 7. Телефон: (831) 431-82-11, факс: (831) 431-82-41
E-mail: volok@gosnadzor.ru, <http://www.volok.gosnadzor.ru>

16.03.2018г.

(дата составления акта)

г.Арзамас

11ч.30мин.

(место составления акта)

(время составления акта)

**Акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля юридического лица, индивидуального
предпринимателя**

N пр-417/18/A/12

По адресу/адресам: Нижегородская область, Арзамасский район, с. Абрамово.
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Волжско-Окского управления Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору №пр-417/18 от 22.02.2018г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена Плановая/выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного учреждения «Областной санаторно-реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Золотой колос» (Арзамасский район)».
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" " 20 г. с час. мин. до час. мин.

Продолжительность

" " 20 г. с час. мин. до час. мин.

Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней


(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Волжско-Окским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Директор Кошкин А.А.



12.03.18г. 11:30

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Главный государственный инспектор отдела по надзору за энергоустановками Бажанов Владимир Леонтьевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Начальник котельной

Маркеев Михаил Иванович,
приказ № 110 от 23.03.17.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лицо, допустившее нарушение
1.	Отсутствует заместитель ответственного за электрохозяйство.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. п. 1.2.3.	ГБУ «Областной санаторно-бюджетный центр для несовершеннолетних «Золотой колос». Начальник котельной Маркеев М.И.

2.	Отсутствует приказ о назначении заместителя ответственного электрохозяйство	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.03 г. № 6, зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 22.01.03 г., регистрационный № 4145. п.1.2.3., 1.2.7.	ГБУ «Областной санаторно-бюджетный центр для несовершеннолетних «Золотой колос». Начальник котельной Маркеев М.И.
3.	Электроустановка не в полном объеме укомплектована необходимыми испытанными электрозащитными средствами, указатели низкого напряжения (УНН), диэлектрические перчатки, диэлектрические галоши, и средствами для оказания первой помощи пострадавшим от несчастных случаев.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.2.2.21. Инструкция по применению и испытанию средств защиты используемых в электроустановках. Приложение 8.	ГБУ «Областной санаторно-бюджетный центр для несовершеннолетних «Золотой колос». Начальник котельной Маркеев М.И.
4.	Отсутствует утверждённый руководителем, перечень технической документации.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.8.2.	ГБУ «Областной санаторно-бюджетный центр для несовершеннолетних «Золотой колос». Начальник котельной Маркеев М.И.
5.	Не составлен перечень электрозащитных средств.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.2.6. Инструкция по применению и испытанию средств защиты используемых в электроустановках п. 1.3.9.	ГБУ «Областной санаторно-бюджетный центр для несовершеннолетних «Золотой колос». Начальник котельной Маркеев М.И.
6.	Не назначен ответственный за периодический осмотр электрозащитных средств.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.1.2.6. Инструкция по применению и испытанию средств защиты используемых в электроустановках п. 1.4.3.	ГБУ «Областной санаторно-бюджетный центр для несовершеннолетних «Золотой колос». Начальник котельной Маркеев М.И.
7.	Отсутствует журнал учёта и содержания средств защиты.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.2.6. Инструкция по применению и испытанию средств защиты используемых в электроустановках п. 1.4.2.	ГБУ «Областной санаторно-бюджетный центр для несовершеннолетних «Золотой колос». Начальник котельной Маркеев М.И.
8.	Отсутствует должностная инструкция ответственного за электрохозяйство.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.8.1.	ГБУ «Областной санаторно-бюджетный центр для несовершеннолетних «Золотой колос». Начальник котельной Маркеев М.И.
9.	Отсутствует инструкция по предотвращению и ликвидации аварий. (Инструкций действий оперативного персонала в случаях возникновения нештатных ситуаций -отсутствие внешнего электроснабжения).	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.8.1.	ГБУ «Областной санаторно-бюджетный центр для несовершеннолетних «Золотой колос». Начальник котельной Маркеев М.И.

10	Отсутствует инструкция по охране труда обслуживающих электрооборудование электроустановок.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.8.1.	ГБУ «Областной санаторно-бюджетный центр для несовершеннолетних «Золотой колос». Начальник котельной Маркеев М.И.
11	Не составлен список работников имеющих право единоличного осмотра электроустановок.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.8.2.	ГБУ «Областной санаторно-бюджетный центр для несовершеннолетних «Золотой колос». Начальник котельной Маркеев М.И.
12	Не определен и не утверждён руководителем предприятия перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. п. 1.4.3.	ГБУ «Областной санаторно-бюджетный центр для несовершеннолетних «Золотой колос». Начальник котельной Маркеев М.И.
13	Не назначен работник ответственный за проведение инструктажа и присвоение I группы неэлектротехническому персоналу.	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок ПОТЭУ. Прил. 1.	ГБУ «Областной санаторно-бюджетный центр для несовершеннолетних «Золотой колос». Начальник котельной Маркеев М.И.
14	В отношении опасности поражения людей электрическим током помещение прачечной, гаража и процедурные кабинеты относятся к особо опасным помещениям. Электрические розетки, не защищены устройством защитного отключения (УЗО).	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.2.2. Правила устройства электроустановок п.1.7.151.	ГБУ «Областной санаторно-бюджетный центр для несовершеннолетних «Золотой колос». Начальник котельной Маркеев М.И.
15	В помещении кухни не выполнена дополнительная система уравнивания потенциалов, (металлосвязь между электроскородой, водопроводными трубами и трубами отопления).	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.1.2.2. Правила устройства электроустановок п.1.7.83.	ГБУ «Областной санаторно-бюджетный центр для несовершеннолетних «Золотой колос». Начальник котельной Маркеев М.И.
16	Используются не калиброванные плавкие вставки предохранителей.(повсеместно)	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 2.2.16., 2.2.20.	ГБУ «Областной санаторно-бюджетный центр для несовершеннолетних «Золотой колос». Начальник котельной Маркеев М.И.
17	В ВРУ котельной и столовой отсутствует запас калиброванных плавких вставок.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.2.2.16.	ГБУ «Областной санаторно-бюджетный центр для несовершеннолетних «Золотой колос». Начальник котельной Маркеев М.И.
18	На дверках эл.щитов не выполнены надписи, указывающие назначения присоединений. (столовая, жилой корпус №1 и №2).	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.2.2.20.	ГБУ «Областной санаторно-бюджетный центр для несовершеннолетних «Золотой колос».

			Начальник котельной Маркеев М.И.
19	На двери ВРУ столовой, отсутствует знак по электробезопасности.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.2.2.20.	ГБУ «Областной санаторно-бюджетный центр для несовершеннолетних «Золотой колос». Начальник котельной Маркеев М.И.
20	Профилактические испытания и измерения электрооборудования не проводились, протоколы не предоставлены.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.2.2; прил 3.	ГБУ «Областной санаторно-бюджетный центр для несовершеннолетних «Золотой колос». Начальник котельной Маркеев М.И.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):-----


выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):-----

нарушений не выявлено -----

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):-----

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Предписание от 16.03.18г. №пр-417/18/П/12

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор отдела по надзору за энергоустановками  В.Л.Бажанов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор Кошкин Артём Александрович



(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 16 "

03

18 г. 

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)