



Главное управление МЧС России по Нижегородской области
603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 200-11-01, факс 200-12-69 (код -
831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия»: (831) 439-99-99 ГУ МЧС России по Нижегородской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по городскому
округу город Шахунья
606570, Нижегородская область, г. Шахунья, ул. Тургенева, д.13 а,
тел. (код – 83152) 2-34-82, 2-16-78 e-mail: ondpr-shahunya@nnov.52.mchs.gov.ru

«22» ноября 2021 г.
(дата составления акта)

г. Шахунья
(место составления акта)

16 час. 00 мин.
(время составления акта)

Акт выездной проверки №71
(плановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением главного государственного инспектора городского округа город Шахунья Нижегородской области по пожарному надзору Дудина Дмитрия Вячеславовича №71 от 08 ноября 2021 года о проведении выездной проверки (плановой) учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий КНМ 52210061000201322641.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления федерального государственного надзора за выполнением требований пожарной безопасности, реестровый номер в ФРГУ 10001495160

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Дознавателем отделения надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу город Шахунья –государственным инспектором городского округа город Шахунья Нижегородской области по пожарному надзору Бровкиным Дмитрием Сергеевичем;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки специалисты не привлекались.
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации) не привлекались:
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проводится в отношении:

Здания, помещений и территории Государственного бюджетного учреждения "Сявский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению)

Нижегородская область, г. Шахунья, р.п. Сява, ул. Ленина, д. 2 «А»
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Государственное бюджетное учреждение "Сявский дом-интернат для престарелых и инвалидов", ИНН 5239002260, юридический адрес: Нижегородская область, г. Шахунья, р.п. Сява, ул. Ленина, д. 2 «А»; место нахождения объектов защиты: Нижегородская область, г. Шахунья, р.п. Сява, ул. Ленина, д. 2 «А» (указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

С «22» ноября 2021 года, 10 час. 30 мин.

по «22» ноября 2021 года 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

1 рабочий день

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "22" ноября 2021 г., 10 час. 30 мин.

по "22" ноября 2021 г. 15 час. 00 мин.

по месту:

Нижегородская область, г. Шахунья, р.п. Сява, ул. Ленина, д. 2 «А»
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

Протокол осмотра от 22 ноября 2021 года.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) Истребование документов

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "22" ноября 2021 г., 15 час. 00 мин.

по "22" ноября 2021 г., 16 час. 00 мин.

по месту:

Нижегородская область, г. Шахунья, р.п. Сява, ул. Ленина, д. 2 «А»

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

Распорядительные документы:

1. Распорядительные документы:

1) Сведения о должностных лицах, уполномоченных на участие в проведении проверки

2. По выполнению обязательных требований пожарной безопасности:

1) Документы, подтверждающие право пользования объектом защиты, подлежащим проверке;

2) Проектная документация на используемое здание (сооружения, помещения);

3) Утвержденная инструкция о мерах пожарной безопасности, в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации;

4) Программы вводного и первичного противопожарных инструктажей, журнал(ы) учёта инструктажей по пожарной безопасности, перечень работников, подлежащих обучению пожарно-техническому минимуму, документы, подтверждающие обучение пожарно-техническому минимуму (протоколы проверки знаний);

5) Распорядительные документы, возлагающие ответственность на должностных лиц за соблюдение и обеспечение пожарной безопасности на территории, в зданиях и сооружениях, а также за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения на объектах организации;

6) Документы, подтверждающие проведение практических тренировок в зданиях с массовым пребыванием людей (50 и более человек);

7) Протоколы эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах;

8) Документы утверждающие порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений, а также соответствующий акт проведенных работ;

9) Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, также инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в состав систем противопожарной защиты;

11) Паспорта на огнетушители;

13) Акты (протоколы) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроках их устранения;

14) Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты с отражением в нем информации о результатах (при наличии соответствующих систем, оборудования, средств обеспечения пожарной безопасности):

- периодичности осмотра, учета наличия, и сроков перезарядки огнетушителей.. (указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований по пожарной безопасности:

вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4

Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно:

1	Для отделки стен общего коридора 1-го этажа (у эвакуационного выхода) использованы материалы с неподтвержденными показателями пожарной опасности.	(Основание: часть 4 статьи 4, статья 6, статья 134, таблица 28 Федерального закона от 22.07.08 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	Государственное бюджетное учреждение "Сявский дом-интернат для престарелых и инвалидов" ВрИО директора ГБУ "Сявский дом-интернат для престарелых и инвалидов" Бакисова Ирина Петровна
2	В помещении изолятора для отделки стен применены декоративно-отделочные материалы с более высокой пожарной	(Основание: часть 4 статьи 4, статья 6, статья 134 часть 7, таблица 28 Федерального закона от 22.07.08 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	Государственное бюджетное учреждение "Сявский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

	опасностью, чем класс КМ2 (по факту применены поливинилхлоридные панели с показателями пожарной опасности Г2;В3;Д2;Т2).	безопасности»)	ВрИО директора ГБУ "Сявский дом-интернат для престарелых и инвалидов" Бакисова Ирина Петровна
3	Для отделки потолка в холле общем коридоре 1-го этажа частично использованы материалы с неподтвержденными показателями пожарной опасности.	(Основание: часть 4 статьи 4, статья 6, статья 134, таблица 28 Федерального закона от 22.07.08 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	Государственное бюджетное учреждение "Сявский дом-интернат для престарелых и инвалидов" ВрИО директора ГБУ "Сявский дом-интернат для престарелых и инвалидов" Бакисова Ирина Петровна

Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно:

4	Чердак здания не оборудован системой автоматической пожарной сигнализации.	(Основание: часть 4 статьи 4, статья 6, статья 54, статья 83 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 4.4, пункт 4.8, таблица 3 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»; пункт 4, пункт 14, таблица 1 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»).	Государственное бюджетное учреждение "Сявский дом-интернат для престарелых и инвалидов" ВрИО директора ГБУ "Сявский дом-интернат для престарелых и инвалидов" Бакисова Ирина Петровна
5	Группа помещений пищеблока не выделена противопожарными перегородками 1-го типа	(Основание: часть 4 статьи 4, статья 6, статья 88, таблица 24 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 5.1.2, пункт 5.5.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной	Государственное бюджетное учреждение "Сявский дом-интернат для престарелых и инвалидов" ВрИО директора ГБУ "Сявский дом-интернат для престарелых и инвалидов" Бакисова Ирина Петровна

защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; пункт 5,14 *, 7.4 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»).

Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:

6	Отсутствует техническая документация на системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в том числе на технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем, в следствии чего не представляется возможным сделать вывод о сроке службы, установленного изготовителем (поставщиком) средств обеспечения пожарной безопасности и необходимости проведения ежегодных испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.	(Основание: пункт 54 ППР в РФ)	Государственное бюджетное учреждение "Сявский дом-интернат для престарелых и инвалидов" ВрИО директора ГБУ "Сявский дом-интернат для престарелых и инвалидов" Бакисова Ирина Петровна
7	При наличии в радиусе 200 метров естественного водоемника не обеспечены условия для забора воды в любое время года	(Основание: пункт 80 ППР в РФ)	Государственное бюджетное учреждение "Сявский дом-интернат для престарелых и инвалидов" ВрИО директора ГБУ "Сявский дом-интернат для престарелых и инвалидов" Бакисова Ирина Петровна
8	Часть светильников эвакуационного освещения в общем коридоре 2-го этажа не включается автоматически при	(Основание: пункт 36 ППР в РФ)	Государственное бюджетное учреждение "Сявский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

	прекращении электропитания рабочего освещения		ВрИО директора ГБУ "Сявский дом-интернат для престарелых и инвалидов" Бакисова Ирина Петровна
9	Не обеспечено наличие в помещении пожарного поста инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты.	(Основание: пункт 56 ППР в РФ)	Государственное бюджетное учреждение "Сявский дом-интернат для престарелых и инвалидов" ВрИО директора ГБУ "Сявский дом-интернат для престарелых и инвалидов" Бакисова Ирина Петровна
10	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты по результатам проведения эксплуатационных испытаний ограждения на крыше	(Основание: пункт 17 п.п. «б» ППР в РФ)	Государственное бюджетное учреждение "Сявский дом-интернат для престарелых и инвалидов" ВрИО директора ГБУ "Сявский дом-интернат для престарелых и инвалидов" Бакисова Ирина Петровна
11	Не обеспечено проведение 1 раз в год проверки средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	(Основание: пункт 30 ППР в РФ)	Государственное бюджетное учреждение "Сявский дом-интернат для престарелых и инвалидов" ВрИО директора ГБУ "Сявский дом-интернат для престарелых и инвалидов" Бакисова Ирина Петровна
12	В соответствии с технической документацией изготовителя не обеспечена проверка огнезадерживающих устройств (клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и	(Основание: пункт 42 ППР в РФ)	Государственное бюджетное учреждение "Сявский дом-интернат для престарелых и инвалидов" ВрИО директора ГБУ "Сявский дом-интернат для престарелых и инвалидов" Бакисова Ирина Петровна

	кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.		
13	Информация о работах по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений не вносится (не реже 1 раза в год) в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	(Основание: пункт 43 ППР в РФ)	Государственное бюджетное учреждение "Сявский дом-интернат для престарелых и инвалидов" ВрИО директора ГБУ "Сявский дом-интернат для престарелых и инвалидов" Бакисова Ирина Петровна
14	Информация о проведении проверок внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	(Основание: пункт 48 ППР в РФ)	Государственное бюджетное учреждение "Сявский дом-интернат для престарелых и инвалидов" ВрИО директора ГБУ "Сявский дом-интернат для престарелых и инвалидов" Бакисова Ирина Петровна
15	Отсутствуют приспособления для самозакрывания на дверях лестничных клеток на 2-ом этаже здания.	(Основание: пункт 24 ППР в РФ)	Государственное бюджетное учреждение "Сявский дом-интернат для престарелых и инвалидов" ВрИО директора ГБУ "Сявский дом-интернат для престарелых и инвалидов" Бакисова Ирина Петровна

12. К настоящему акту прилагаются:

1) Протокол осмотра от 22 сентября 2021 года;

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы – государственный инспектор городского округа город Шахунья Нижегородской области по пожарному надзору Бровкин Дмитрий Сергеевич;

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)

(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки

ВрИО директора ГБУ "Сявский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Бакисова Ирина Петровна ✓ *Бак* «22» ноября 2021 года 16 час. 00 мин
(дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде, в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(адрес электронной почты)



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Нижегородской области

603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 200-11-00, факс 200-11-70 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по городскому округу город Шахунья

606910, Нижегородская область, г. Шахунья, ул. Тургенева, д.13 а, тел. (код – 83152) 2-34-82, 2-16-78

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 71/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственному бюджетному учреждению
"Сявский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Временно исполняющему обязанности директора государственного бюджетного
учреждения "Сявский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Бакисовой Ирине Петовне

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора городского округа город Шахунья Нижегородской области по пожарному надзору Дудина Дмитрия Вячеславовича № 71 от «08» ноября 2021года в период с «11» ноября 2021 г. по «22» ноября 2021 г.

Дознавателем отделения надзорной деятельности и профилактической работы по

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

городскому округу город Шахунья старшим лейтенантом внутренней службы
Бровкиным Дмитрием Сергеевичем

органа государственного пожарного надзора)

проведена выездная проверка (плановая)

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица

ВрИО директора ГБУ "Свяский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Бакисова Ирина Петровна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно:				
1	Для отделки стен общего коридора 1-го этажа (у эвакуационного выхода) использованы материалы с неподтвержденными показателями пожарной опасности.	(Основание: часть 4 статьи 4, статья 6, статья 134, таблица 28 Федерального закона от 22.07.08 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	08.11.2022	
2	В помещении изолятора для отделки стен применены декоративно-отделочные материалы с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (по факту применены поливинилхлоридные панели с показателями пожарной опасности Г2;В3;Д2;Т2).	(Основание: часть 4 статьи 4, статья 6, статья 134 часть 7, таблица 28 Федерального закона от 22.07.08 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	08.11.2022	
3	Для отделки потолка в холле общем коридоре 1-го этажа частично использованы материалы с неподтвержденными показателями пожарной опасности.	Основание: часть 4 статьи 4, статья 6, статья 134, таблица 28 Федерального закона от 22.07.08 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	08.11.2022	
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме				

выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно:			
4	Чердак здания не оборудован системой автоматической пожарной сигнализации.	(Основание: часть 4 статьи 4, статья 6, статья 54, статья 83 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 4.4, пункт 4.8, таблица 3 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»; пункт 4, пункт 14, таблица 1 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»).	08.11.2022
5	Группа помещений пищеблока не выделена противопожарными перегородками 1-го типа	(Основание: часть 4 статьи 4, статья 6, статья 88, таблица 24 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 5.1.2, пункт 5.5.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; пункт 5,14 *, 7.4 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»).	08.11.2022
Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:			
6	Отсутствует техническая документация на системы	(Основание: пункт 54 ППР в РФ)	08.11.2022

	автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в том числе на технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем, в следствии чего не представляется возможным сделать вывод о сроке службы, установленного изготовителем (поставщиком) средств обеспечения пожарной безопасности и необходимости проведения ежегодных испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.			
7	При наличии в радиусе 200 метров естественного водосточника не обеспечены условия для забора воды в любое время года	(Основание: пункт 80 ППР в РФ)	08.11.2022	
8	Часть светильников эвакуационного освещения в общем коридоре 2-го этажа не включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения	(Основание: пункт 36 ППР в РФ)	08.11.2022	
9	Не обеспечено наличие в помещении пожарного поста инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты.	(Основание: пункт 56 ППР в РФ)	08.11.2022	
10	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты по результатам проведения эксплуатационных испытаний	(Основание: пункт 17 п.п. «б» ППР в РФ)	08.11.2022	


	ограждения на крыше			
11	Не обеспечено проведение 1 раз в год проверки средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	(Основание: пункт 30 ППР в РФ)	08.11.2022	
12	В соответствии с технической документацией изготовителя не обеспечена проверка огнезадерживающих устройств (клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	(Основание: пункт 42 ППР в РФ)	08.11.2022	
13	Информация о работах по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений не вносится (не реже 1 раза в год) в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	(Основание: пункт 43 ППР в РФ)	08.11.2022	
14	Информация о проведении проверок внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	(Основание: пункт 48 ППР в РФ)	08.11.2022	
15	Отсутствуют приспособления для самозакрывания на дверях	(Основание: пункт 24 ППР в РФ)	08.11.2022	

лестничных клеток на 2-ом этаже здания.			
---	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.



При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

ВрИО директора ГБУ "Сявский дом-интернат для престарелых и инвалидов" Бакисова Ирина Петровна
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

✓ 
(подпись)

«22» ноября 2021 г.

Дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу город Шахунья старший лейтенант внутренней службы Бровкин Дмитрий Сергеевич
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

«22» ноября 2021 г.

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.