



Главное управление МЧС России по Нижегородской области
603950, г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, 6 тел. 432-03-70, факс 438-09-90 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия»: (831) 220-07-08 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
603950, г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, 6 тел. 432-03-70, факс 438-09-90 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия»: (831) 220-07-08 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

г. Шахунья
(место составления акта)

14 марта 2017 года
(дата составления акта)
11 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 26

С «16» июня 2017 г. по адресу: г.о.г. Шахунья, п. Сява, ул. Ленина, д.2 а
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 26 от «13» июня 2017 г. и.о. главного государственного инспектора г.о. г. Шахунья по пожарному надзору Бровкина Дмитрия Сергеевича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая проверка
в отношении:

Государственного бюджетного учреждения «Сявский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
(ГБУ «Сявский дом-интернат для престарелых и инвалидов»)

наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: 20 рабочих дней
с «16» июня 2017 г. по «13» июля 2017 г.
(дней/часов)

Фактическое время проведения проверки:

«16» июня 2017 г. с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

«20» июня 2017 г. с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

«21» июня 2017 г. с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

«29» июня 2017 г. с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

Фактическая продолжительность проверки: 4 рабочих дня
с «16» июня 2017 г. по «29» июня 2017 г.
(дней/часов)

Акт составлен: отделением надзорной деятельности и профилактической работы
по г.о. г. Шахунья

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения /приказа о проведении проверки ознакомлен(а):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Селезнева Татьяна Прокопьевна

✓

«13» июня 2017г.
09 час. 30 мин.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:

государственный инспектор г.о. г. Шахунья по пожарному надзору

Игошин Павел Сергеевич

фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Директор ГБУ «Свяский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Селезнева Татьяна Прокопьевна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного лица индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Вид нарушения требований законодательства Российской Федерации	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно:			
1	Электроснабжение систем противопожарной защиты здания не обеспечено от трех независимых взаимно резервирующих источников питания, в качестве одного из которых следует применять автономные электрогенераторы.	(Основание: ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.15.1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Автоматические установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Нормы и правила проектирования»);	Директор ГБУ «Свяский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Селезнева Татьяна Прокопьевна
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно:			
-			
Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:			
-			

выявлены нарушения обязательных требований в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера:
проверка не проводилась

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены нарушения обязательных требований в области гражданской обороны:
проверка не проводилась

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям:
уведомление не представлялось

(с указанием положений (нормативных) правовых актов)

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля: **не выявлено**

(с указанием реквизитов выданных предписаний)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Распоряжение на проведение плановой выездной проверки от 13.06.2017 г. № 26 и.о. главного государственного инспектора г.о. г. Шахунья по пожарному надзору Бровкина Дмитрия Сергеевича

Государственный инспектор
г.о. г. Шахунья
по пожарному надзору



Н.С. Игошин

Стегуба Ш. Ш., директор

« 29 » июня 2017 год
✓ Клемент
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)



Главное управление МЧС России по Нижегородской области
603950, г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, 6 тел. 432-03-70, факс 438-09-90 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия»: (831) 296-07-08 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
603950, г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, 6 тел. 432-03-70, факс 438-09-90 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия»: (831) 296-07-08 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы

по городскому округу город Шахунья

(наименование органа государственного пожарного надзора)

606910, Нижегородская область, г. Шахунья, ул. Тургенева, д.13-а, тел.2-34-82

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 26/ 1 / 1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

«29» июня 2017г.

**Государственное бюджетное учреждение «Сявский дом-интернат
для престарелых и инвалидов»**

Директор ГБУ «Сявский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Селезнева Татьяна Прокопьевна

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения и.о. главного государственного инспектора г.о. г. Шахунья по пожарному надзору № 26 от «13» июня 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2012г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре» с «16» июня 2017 г. по «29» июня 2017г.

Проведена плановая выездная проверка

государственным инспектором г.о. г. Шахунья по пожарному надзору Игошиным Павлом Сергеевичем государственного бюджетного учреждения «Сявский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Совместно с

Директором ГБУ «Сявский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Селезневой Татьяной Прокопьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований законодательства Российской Федерации	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования законодательства РФ	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

В области пожарной безопасности

Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно:

1.	Электроснабжение систем противопожарной защиты здания не обеспечено от трех независимых взаимно резервирующих источников питания, в качестве одного из которых следует применять автономные электрогенераторы.	(Основание: ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.15.1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Автоматические установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Нормы и правила проектирования»);	01.03.2018г	
----	--	---	-------------	--

Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно:

-				
---	--	--	--	--

Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:

--	--	--	--	--

В области защиты населения и территорий от ЧС

не проверялось

В области гражданской обороны

не проверялось

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности, в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности, и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Государственный инспектор
г.о.г. Шахунья по пожарному надзору
Игошин П.С.**

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«29» июня 2017 г.

**Директор ГБУ «Сявский дом-интернат
для престарелых и инвалидов»
Селезнева Татьяна Прокопьевна**

«29» июня 2017 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору



М.Л.П.*

(подпись)