

Отчет

об исполнении предписания Государственным бюджетным учреждением «Шахунский дом-интернат для престарелых и инвалидов» № 13/1/1 от 29.05.2019г., выданного отделением надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу город Шахунья.

Предписания об устранении выявленных нарушений	Исполнение предписания
1. В нарушении части 4 статьи 4, статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункта 7.16 СП 4.13130.2013 « Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара. Требования к объемно-планировочным решениям; пункта 8.11 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»). На здании с уклоном кровли более 12 процентов и высотой до карниза более 7 метров не выполнено ограждение по периметру кровли.	Проведены работы по установке кровельного ограждения.

Директор

06.09.2019г.



Л.П. Кудряшова