



Главное управление МЧС России по Нижегородской области

603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 200-11-01, факс 200-12-69 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru

«Телефон доверия»: (831) 439-99-99 ГУ МЧС России по Нижегородской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по
городскому округу город Шахунья

606910, Нижегородская область, г. Шахунья, ул. Тургенева, д.13 а,
тел. (код – 83152) 2-34-82, 2-16-78 e-mail: ondpr-shahunya@nnov.52.mchs.gov.ru

«26» января 2022 г.

(дата составления акта)

г.Шахунья

(место составления акта)

14 час. 30 мин.

(время составления акта)

Акт выездной проверки № 3
(плановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением главного государственного инспектора городского округа город Шахунья Нижегородской области по пожарному надзору Дудина Дмитрия Вячеславовича № 3 от 11 января 2022 года о проведении выездной проверки (плановой) учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий КНМ №52220061000200985116

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления федерального государственного надзора за выполнением требований пожарной безопасности, реестровый номер в ФРГУ 10001495160

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу город Шахунья – государственным инспектором городского округа город Шахунья Нижегородской области по пожарному надзору Градинару Алёной Николаевной;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия

Входящий № 9

от «26» 01 2022 г.

решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки специалисты не привлекались.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации) не привлекались:

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проводится в отношении:

Производственного объекта (здание дома-интерната)

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению)

606910, Нижегородская область, г. Шахунья, ул. Первомайская, д. 66 «А»;

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Государственное бюджетное учреждение «Шахунский дом-интернат для престарелых и инвалидов», ИНН 5239001228, юридический адрес: 606910, Нижегородская область, г. Шахунья, ул. Первомайская, д. 66 «А»;

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «26» января 2022 года, 13 час. 00 мин.

по «26» января 2022 года 14 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

1 рабочий день

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «26» января 2022 года, 13 час. 00 мин

по «26» января 2022 года 14 час. 30 мин.

по месту:

606910, Нижегородская область, г. Шахунья, ул. Первомайская, д. 66 «А»;

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

Протокол осмотра от 26 января 2022 года.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

Распорядительные документы:

1 Сведения о должностных лицах, уполномоченных на участие в проведении проверки

2. По выполнению обязательных требований пожарной безопасности:

1) Документы, подтверждающие право пользования объектом защиты, подлежащим проверке;

2) Проектная документация на используемое здание (сооружения, помещения);

3) Утвержденная инструкция о мерах пожарной безопасности, в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации;

4) Распорядительные документы, возлагающие ответственность на должностных лиц за соблюдение и обеспечение пожарной безопасности на территории, в зданиях и сооружениях, а также за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения на объектах организации;

5) Документы, подтверждающие проведение практических тренировок в зданиях с массовым пребыванием людей (50 и более человек);

6) Протоколы эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах;

7) Документы утверждающие порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений, а также соответствующий акт проведенных работ;

8) Техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (паспорта, проекты, акты испытаний и т.п.);

9) Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, а также инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты;

10) Документы, подтверждающие ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке, при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного

изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации;

11) Паспорта на огнетушители;

12) Акты (протоколы) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроках их устранения;

13) Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты с отражением в нем информации о результатах (при наличии соответствующих систем, оборудования, средств обеспечения пожарной безопасности):

- проведения эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре;

- проверки средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности;

- проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений;

- проведения проверок в части водоотдачи, а также исправности, своевременного обслуживания и ремонта наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения;

- проведения проверок укомплектованности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами и о датах перекатки пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также проверок состояния водокольцевых катушек;

- периодичности осмотра, учета наличия, и сроков перезарядки огнетушителей. (указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований по пожарной безопасности

вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается
-------	---	---	---

	конкретного места выявленного нарушения	документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	ответственность за совершение нарушений
1.	2.	3.	4.
Нижегородская область, г. Шахунья, ул. Первомайская, д. 66 «А»			
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно:			
1.	Чердак здания не оборудован системой автоматической пожарной сигнализации.	Основание: часть 4 статьи 4, статья 6, статья 54, статья 83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 4.4, пункт 4.8, таблица 3 СП 486.13.11.500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»; ранее действовало требование: пункт А.4, п.9 табл. А.1 приложение А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п.4, п.14, таблица 1 приложение к НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»	ГБУ Шахунский дом-интернат для престарелых и инвалидов директор Кудряшова Лариса Петровна

12. К настоящему акту прилагаются:


1) Протокол осмотра от 26 января 2022 года;

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы
– государственный инспектор городского округа город Шахунья Нижегородской
области по пожарному надзору Градинару Алёна Николаевна

(должность, фамилия, инициалы инспектора/руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)



Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки

Директор ГБУ «Шахунский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
Кудряшова Лариса Петровна

«20» января 2022 года, 14 час. 30 мин

(дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде, в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(адрес электронной почты)

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Нижегородской области

603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 200-11-00, факс 200-11-70 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по городскому округу город Шахунья

606910, Нижегородская область, г. Шахунья, ул. Тургенева, д.13 а, тел. (код - 83152) 2-34-82, 2-16-78

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА

г.Шахунья, ул. Первомайская, 66 «А»
(место составления)

« 26 » января 20 22 г.
(дата окончания проведения осмотра)

Осмотр начат 13 ч 00 мин «26» января 2022г.

Осмотр продолжен с 13 ч. 00 мин. по 14 ч. 30 мин. «26» января 2022 г.

(указываются дата и время каждого из посещений объекта (помещений) контролируемого лица)

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу город Шахунья Нижегородской области УНД и ПР Главного управления МЧС России по Нижегородской области младший лейтенант внутренней службы Градинару Алёна Николаевна

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора, осуществлявшего (ых) контрольное (надзорное) действие)

на основании: решения на проведение выездной проверки (плановой) от 11.01.2022 № 3

место проведения осмотра Производственного объекта по адресу: 606910, Нижегородская область, г. Шахунья, ул. Первомайская, д. 66«А»;

(адрес)

от контролируемого лица присутствуют:

1. директор Государственного бюджетного учреждения «Шахунский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Кудряшова Лариса Петровна, Приказ департамента по труду и социальной защите населения от 29.08.2001 года №96 о назначении на должность директора Шахунского дома-интерната

(фамилия, имя, отчество (при наличии) контролируемого лица)

дата и номер доверенности либо иного документа, на основании которого представляются интересы) (*в случае проведения осмотра в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом указанные графы не заполняются)

в ходе контрольного (надзорного) действия от контролируемого лица присутствовали

(фамилии, имя, отчество (при наличии) представителей общероссийского народного фронта,

фамилия, инициалы Уполномоченного по защите прав предпринимателей

(*в случае проведения осмотра в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом указанные графы не заполняются)

в ходе контрольного (надзорного) действия присутствовал специалист (эксперт)

Не привлекались

(фамилия, инициалы, должность, звание, номер свидетельства об аккредитации эксперта)

Специалисту (эксперту)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
 разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные
 статьей 34 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
 (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

(подпись специалиста (эксперта))

Осмотром установлено: ГБУ «Шахунский дом-интернат для престарелых и инвалидов

(описывается каждое помещение в отдельности)


расположен по адресу: г. Шахунья, ул. Перомайская, д. 66 «А» и представляет собой

в том порядке, в котором они осматривались, выявленные при осмотре нарушения обязательных требований


двухэтажное кирпичное здание с подвальным помещением и является II степени огнестойкости,

пожарной безопасности в каждом из помещений, а также излагаются заявления (пояснения) контролируемого лица)

в результате осмотра установлено, что чердак здания, ГБУ «Шахунский дом-интернат для престарелых и инвалидов», не оборудован системой автоматической пожарной сигнализации.



(подпись лица, проводившего осмотр)



(подпись контролируемого лица (представителя))

В ходе осмотра проводилась (-ись) Фотосъемка на мобильный телефон Xiaomi Redmi 10

(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

результаты которой являются приложением к протоколу осмотра.

Протокол осмотра с приложениями предъявлен для ознакомления контролируемому лицу (представителю), специалисту (эксперту) участвовавшим в осмотре. При этом, указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол замечания относительно зафиксированных нарушений.

Замечания участников осмотра о дополнении и уточнении
 протокола осмотра

Отсутствуют

Имеются (их описание)/не имеются


(фамилия, инициалы участника (ов), внесшего замечание, с указанием замечания либо неточности)

Директор ГБУ «Шахунский дом-интернат

для престарелых и инвалидов

Кудряшова Лариса Петровна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Специалист (эксперт)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии с частью 3 статьи 76 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы – государственный инспектор городского округа город Шахунья Нижегородской области по пожарному надзору Градинару Алёна Николаевна;

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)



(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.