



Прокуратура Российской Федерации

ПРОКУРАТУРА
Нижегородской области
Прокуратура Московского района
г. Нижнего Новгорода

ул. Евгения Никонова, 3
г. Н. Новгород, 603014

08.02.2021 № 2-39-2021

Директору ГКУ «СРЦН «Вера»

Душковой И.И.

ул. Левинка, д. 9, г. Н.Новгород,
603014

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
законодательства о пожарной безопасности

Прокуратурой района по поручению прокуратуры Нижегородской области проведена проверка соблюдения законодательства в сфере пожарной безопасности в ГКУ «СРЦН «Вера».

Согласно ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.

Согласно ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ в случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.

Согласно ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или

074961

противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека.

Согласно ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

(часть 1 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

3. При выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и требований нормативных документов по пожарной безопасности, а также для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию или проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, расчет пожарного риска не требуется.

В ходе проверки совместно со специалистами ОНД и ПР по г. Н.Новгороду в ГКУ «СРЦН «Вера» выявлены следующие нарушения, а именно в здании учреждения класса Ф1.1 помещения различных классов функциональной пожарной опасности используемые под хранение различного горючего материала не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности, а именно: помещения кладовых в актовом зале не выделены противопожарными перегородками 1-го типа, для облицовки стен в игровой ячейке применен декоративно-отделочный материал с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (пластиковые панели). Сертификат ПБ при проведении проверки не был представлен, отсутствуют запоры, на дверях эвакуационных выходов обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без ключа (ППР в РФ п.35), отсутствует второй эвакуационный выход из актового зала, предназначенного для одновременного пребывания более 10 чел, помещение пищеблока не выгорожено противопожарной преградой (дверью) с нормируемым пределом огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности 1-го типа.

Кроме того, ГКУ «СРЦН «Вера» территориальным отделом управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода и городского

округа г. Бор было выдано предписание № 19280789/07. Согласно данного предписания ГКУ «СРЦН «Вера» необходимо провести ремонт процедурной в срок до 01.11.2020.

Согласно акту проверки от 28.12.2020, ремонт в процедурной не закончен.

Таким образом, на момент проверки нарушены сроки устранения нарушений по предписанию территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода и городского округа г. Бор.

Также, прокуратурой района изучены личные дела сотрудников ГКУ «СРЦН «Вера». В ходе проверки выявлено, что на момент трудоустройства в личном деле Адрияшкиной И.В., которая принята на работу в ГКУ «СРЦН «Вера» на основании трудового договора № 93 от 04.09.2020 отсутствует справка о наличии (отсутствии) судимости, что является нарушением ст. 65 Трудового кодекса РФ.

В соответствии с ч.1 ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» представление об устранении нарушений закона вносится прокурором или его заместителем в орган или должностному лицу, которые полномочны устранить допущенные нарушения, и подлежит безотлагательному рассмотрению. В течение месяца со дня внесения представления должны быть приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих; о результатах принятых мер должно быть сообщено прокурору в письменной форме.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Закона РФ «О прокуратуре РФ»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление.
2. В установленный законом месячный срок принять конкретные меры, направленные на устранение допущенных нарушений, их причин и условий им способствующих.
3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах (в том числе, о лицах, привлеченных к ответственности) сообщить в прокуратуру Московского района г. Н.Новгорода в письменной форме.
4. С целью обеспечения возможности участия работников прокуратуры в рассмотрении представления заблаговременно проинформировать о дне и времени рассмотрения.

И.о. прокурора района

К.Г. Ларюшин