

АКТ  
проверки соблюдения противопожарного режима  
в ГКУ «СРЦН Сосновского района»

«09» августа 2017г.

с. Сурулово

Комиссией в составе:

- ♦ Директора УСЗН Сосновского района **Киселевой Т.А.**
- ♦ Начальника отдела социального обслуживания населения УСЗН Сосновского района **Саймановой Н.Б.**
- ♦ Инженера – программиста УСЗН Сосновского района **Ульянова М.А.**

В соответствии с Приказом директора УСЗН Сосновского района от 31 июля №23 «О проведении внеплановой проверки в учреждениях социального обслуживания населения Сосновского района» проведена проверка соблюдения противопожарного режима в ГКУ «СРЦН Сосновского района».

При проверке присутствовала директор ГКУ «СРЦН Сосновского района» **Петрунина Н.В.**

**В ходе проверки были проверены:**

1. Приказ директора ГКУо назначении ответственных лиц за пожарную безопасность
2. Приказ директора ГКУо противопожарном режиме в учреждении
3. Инструкция по мерам пожарной безопасности
4. План противопожарных мероприятий
5. Приказ директора ГКУо создании добровольной пожарной дружины
6. План эвакуации
7. Инструкция о порядке действий персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре
8. План проведения тренировки по эвакуации людей при пожаре
9. Журнал регистрации противопожарного инструктажа
10. Журнал учета первичных средств пожаротушения
11. Паспорта на каждый огнетушитель
12. Инструкции по работе с огнетушителем (на местах установки огнетушителей)
13. Акт технического обслуживания и проверки внутренних пожарных кранов
14. Акт обработки деревянных конструкций чердачного помещения огнезащитным составом
15. Акт проверки состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения
16. Акт проверки работоспособности автоматической пожарной сигнализации
17. Табличка с указанием номера телефона вызова пожарной охраны
18. Указатель пожарного гидранта
19. Освещение территории
20. Самозакрывающиеся приспособления дверей на путях эвакуации людей
21. Применение горючих материалов для отделки, облицовки и окраски стен и потолков, а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации, состояние путей эвакуации
22. Наличие огнетушителей и своевременность их проверки и перезарядки
23. Состояние чердачных, подвальных и подсобных помещений (закрыты, табличка с информацией о хранении ключей)
24. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания, возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа
25. Наличие электрических фонарей (на каждого сотрудника дежурного персонала)
26. Наличие и состояние первичных средств пожаротушения

**В ходе проведения проверки установлено:**

1. Приказом директора назначен ответственный за обеспечение противопожарной безопасности, проводится профилактическая работа.
2. В учреждении приказом директора установлен противопожарный режим. в т.ч. определены: порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня; регламентирован порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ, порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; действия работников при обнаружении пожара; определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму.
3. С сотрудниками учреждения проведены противопожарные инструктажи, разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности.
4. Ежедневно в пожарную часть передается сообщение о количестве людей на объекте.
5. В жилых помещениях установлена автоматическая пожарная сигнализация (АПС) в жилых помещениях, проверка работоспособности проводится ежедневно, техническое обслуживание ежемесячно с составлением акта и записью в книге ТО.
6. Все жилые, административные и вспомогательные помещения здания оборудованы звуковой автоматической системой оповещения людей о пожаре.
7. Требования по содержанию помещений, эвакуационных путей и выходов, водосточников в основном соблюдаются.
8. Первичными средствами пожаротушения, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и санитарно-хозяйственным имуществом (средствами оказания неотложной первой медицинской помощи) учреждение укомплектовано.
9. Сотрудники и проживающие требования пожарной безопасности соблюдают.
10. Согласно утвержденному плану спланированы занятия и тренировки, на которых отрабатываются практические действия при возникновении пожара, уточняется план эвакуации, мероприятия оказания помощи пострадавшим.
11. Наружные и внутренние электросети, электрооборудование и приборы исправны.

Акт составлен в двух экземплярах.

Члены комиссии:

Директор УСЗН Сосновского района




Киселева Т.А

Начальник отдела социального обслуживания населения УСЗН Сосновского района



Сайманова Н.Б.

Инженер – программист УСЗН Сосновского района



Ульянов М.А.

С актом ознакомлен, экземпляр акта получил:



Петрунина Н.В.

АКТ  
проведения практической тренировки по эвакуации работников и клиентов в  
в ГКУ «СРЦН Сосновского района»

«09» августа 2017г.

с. Сурулово

Комиссия в составе:

- ◆ Директора УСЗН Сосновского района **Киселевой Т.А**
- ◆ Начальника отдела социального обслуживания населения УСЗН Сосновского района **Саймановой Н.Б.**
- ◆ Инженера – программиста УСЗН Сосновского района **Ульянова М.А.**

9 августа 2017 года в 08.45 провели практическую тренировку по эвакуации работников и клиентов ГКУ «СРЦН Сосновского района» в с.Сурулово.

Эвакуация проведена в соответствии с Планом эвакуации людей при пожаре и инструкцией, определяющей действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей с задействованием речевой системы оповещения людей при пожаре.

Время эвакуации составило 4 минуты 00 секунд.

Из здания эвакуированы все работники и клиенты, находившиеся в здании филиала (16 работников, 19 клиентов).

Добровольная пожарная дружина действовала в соответствии со своими обязанностями.

Замечания по ходу эвакуации отсутствуют.

Акт составлен в двух экземплярах.

Члены комиссии:


Директор УСЗН Сосновского района

  
\_\_\_\_\_ Киселева Т.А

Начальник отдела социального  
обслуживания населения УСЗН  
Сосновского района

  
\_\_\_\_\_ Сайманова Н.Б.

Инженер – программист УСЗН  
Сосновского района

  
\_\_\_\_\_ Ульянов М.А.