



**ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)**
603950, Нижний Новгород, ул. Гребешковский откос, д. 7. Телефон: (831) 431-82-11, факс: (831) 434-17-70
E-mail: volok@gosnadzor.ru, <http://www.volok.gosnadzor.ru>

607044, Нижегородская обл.,
г. Выкса, р.п. Ближне-Песочное,
ул. Зуева, зд. 52, пом. 2
(место составления предписания)

18 октября 2019 года
(дата составления предписания)

10-00
(время составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ № пр-1687/19/П/12

Мной (комиссией в составе): старшим государственным инспектором отдела по надзору за энергоустановками Волжско-Окского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Сухаревым Юрием Алексеевичем
(должность, ФИО, уполномоченного выдавать предписание)

На основании распоряжения № пр-1687/19 от 03 октября 2019 года Волжско-Окского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
(дата, номер распоряжения, наименование территориального

органа издавшего распоряжение о проведении проверочного мероприятия)

о проведении внеплановой выездной
(наименование проверки)

в период с 07.10.2019 по 18.10.2019

На основании акта проверки: от 18.10.2019 пр-1687/19/А/12
(дата, номер акта проверки)

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

В соответствии с пунктом 6.6 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401,

Государственному казенному учреждению «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Выкса» (ГКУ «СРЦН г Выкса»), 607044, Нижегородская обл., г. Выкса, р.п. Ближне-Песочное, ул. Зуева, зд. 52, пом. 2, ИНН 5247011364, ОГРН 1025201640562,

(наименование юридического лица, место нахождения(адрес), индивидуального предпринимателя фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), ИНН, ОГРН)

устранить выявленные нарушения в установленные сроки:

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (несоблюдены)	Срок устранения нарушения
1	2	3	4

1	2	3	4
1.	Спортзал. 1 этаж. В помещении спортзала, т.е. в помещении для пребывания детей, сдвоенная штепсельная розетка, установленная при реконструкции электропроводки возле входной двери, установлена на высоте около 1,6 м от уровня пола, то есть ниже требуемой – 1,8 м.	Пункт 6.6.30. Правил устройства электроустановок, 7 издание, раздел 7, утв. Минтопэнерго от 06.10.1999. Пункты 1.2.2., 1.7.2., 1.7.6., 1.7.7. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6.	29.11.19.
2.	Музыкальный класс. 1 этаж. В помещении класса, т.е. в помещении для пребывания детей, сдвоенная штепсельная розетка, установленная при реконструкции электропроводки на стене возле входа, запитанная от общих розеточных сетей, установлена на высоте около 1,6 м от уровня пола, то есть ниже требуемой – 1,8 м.	Пункт 6.6.30. Правил устройства электроустановок, 7 издание, раздел 7, утв. Минтопэнерго от 06.10.1999. Пункты 1.2.2., 1.7.2., 1.7.6., 1.7.7. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6.	29.11.19.
3.	Музыкальный класс. 1 этаж. В помещении класса, т.е. в помещении для пребывания детей, штепсельная розетка (блок из четырех розеток), установленная при реконструкции электропроводки на стене возле окна, запитанная от общих розеточных сетей, установлена на высоте около 1,6 м от уровня пола, то есть ниже требуемой – 1,8 м.	Пункт 6.6.30. Правил устройства электроустановок, 7 издание, раздел 7, утв. Минтопэнерго от 06.10.1999. Пункты 1.2.2., 1.7.2., 1.7.6., 1.7.7. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6.	29.11.19.

В случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений, согласно п. 12 ст. 16 Федерального закона № 294-ФЗ от 26 декабря 2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в течение пятнадцати дней с даты получения, юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) вправе представить в Ростехнадзор или Волжско-Окское управление Ростехнадзора в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. К возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.

Основанием осуществления контроля за исполнением настоящего предписания является истечение сроков устранения нарушений обязательных требований, указанных в предписании.

Невыполнение в установленный срок является основанием для привлечения к административной ответственности в соответствии со ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Подпись лиц (а), вынесших (его) предписание:

старший государственный инспектор
отдела по надзору
за энергоустановками Волжско-
Окского управления Федеральной
службы по экологическому,
технологическому и атомному
надзору

(должность)

(подпись)

Сухарев Юрий Алексеевич
(ФИО)

(должность)

(подпись)

(ФИО)

С предписанием ознакомлен, один экземпляр для исполнения получил:

Директор ГКУ «СРЦН г Выкса»
Черненко Юлия Александровна

(должность, ФИО)

(подпись)

18.10.2019.

(дата)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи:
