

**Акт внезапной (ночной) проверки соблюдения персоналом организации
противопожарного режима на объекте защиты:**

«21» 05 2019 в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 02.09.2016 № 599 «Об утверждении Положения о профилактике пожаров в Нижегородской области» проведена внезапная (ночная) проверка соблюдения персоналом противопожарного режима в здании: ГБУ «Варшавский район-интернат» г.н.с.

(наименование и адрес объекта защиты)
присоединенных к многоквартирному о. Вост. ул. Республиканская, д. 18
эксплуатируемом _____

(наименование организации, эксплуатирующей объект защиты)

Время проведения внезапной проверки: начало в 19 час. 45 мин., окончание в 20 час. 00 мин.

В ходе внезапной (ночной) проверки установлено:

1. Этажность здания 1, степень огнестойкости IV, V;
2. Численность дежурного персонала в дневное/ночное время: 16 / 3 человек;
3. Численность обслуживаемых граждан (пациентов, постояльцев, воспитанников, учащихся и т.п.) (в дневное/ночное время): 28 / 28 чел.;
4. Наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара (в дневное / ночное время): имеется / имеется;
5. Знание персоналом своих обязанностей по соблюдению на объекте мер пожарной безопасности (удовлетворительные / не удовлетворительные) удов.;
6. Автоматическая пожарная сигнализация (наличие / исправность): имеется / испр.;
7. Система, обеспечивающая дублирование сигнала АПС о пожаре, на пульт подразделения пожарной охраны (наличие / исправность) имеется / испр.;
8. Система оповещения и управления эвакуацией (наличие / исправность): имеется / испр.;
9. Эвакуационные выходы (количество выходов / соответствие нормам) 3 / соответствует;
10. Загромождение эвакуационных путей и выходов (допускается / не допускается) не допускается;
11. Наличие запоров на дверях эвакуационных выходов, обеспечивающих возможность и свободного открывания изнутри без ключа: имеется;
12. Эвакуационное освещение (наличие, исправность): имеется / испр.;
13. Телефонная связь (наличие / исправность): имеется / испр.;
14. Наличие электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного (количество / исправность / достаточность): 3 / испр. / дост.;
15. Наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1 на каждого дежурного (количество / исправность / достаточность): 3 / испр. / дост.;
16. Обеспеченность объекта первичными средствами пожаротушения (количество / исправность / достаточность) 4 / испр. / дост.;
17. Состояние и режим эксплуатации электропроводки и электрооборудования, бытовых электронагревательных приборов (соответствует / не соответствует): соответствует;

Перечень выявленных нарушений противопожарного режима:

не выявлено

В ходе внезапной проверки проведена практическая тренировка по эвакуации людей из зданий на случай возникновения пожара (проведена/не проведена): не проведена

1. Наличие добровольной пожарной дружины (создана/не создана) _____
2. Передача сообщения о пожаре в пожарную охрану (передано/не передано) _____
3. Задействование системы оповещения (задействована/не задействована) _____
4. Эвакуация людей персоналом (организована/не организована) _____
5. Использование первичных средств пожаротушения на ранней стадии пожара (применялись/не применялись) _____;
6. Сбор и проверка сведений о количестве эвакуированных (проведены/не проведены) _____;
7. Количество эвакуированных (всего/персонала/обслуживаемого контингента) _____ / _____ / _____;
8. Время обнаружения пожара в _____ час. _____ мин.
9. Время окончания эвакуации в _____ час. _____ мин.
10. Общее время эвакуации _____ мин.
11. Общий вывод о знании персоналом действий на случай пожара и их соответствии инструкции (удовлетворительные / не удовлетворительные) _____.

Внезапную (ночную) проверку проводили:

Зав.хоз. Киселев И.И.

(Должность, ФИО представителя объекта,
органа управления - учредителя)

✓ с/р
(подпись)

При проведении внезапной проверки присутствовали:

Рогов Алексей Александрович ст. лейт в.с.
Рогов Р.В.
(Должность, звание, ФИО)

А.И.
(подпись)

Примечание: в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 02.09.2016 № 4
«Об утверждении Положения о профилактике пожаров в Нижегородской области»,

- **внезапная проверка** – это проверка соблюдения на объекте защиты работниками организации противопожарного режима, проводимая учредителем и (или) руководителем организации (предупреждения, целью которой является контроль поддержания надлежащего уровня пожарной безопасности. К внезапной проверке по согласованию могут привлекаться представители правоохранительных и надзорных органов. По результатам внезапной проверки в случае выявления нарушений противопожарного режима учредителем (руководителем) организации издается распорядительный документ, предусматривающий меры, направленные на устранение данных нарушений и исключение повторного их возникновения;

- **ночная проверка** – это внезапная проверка, проводимая в период с 20:00 текущих суток до 6:00 следующих суток.