

И. о. директор УСЗН
Вадского района
« 09 »



Утверждаю:

Т.О.Николина
2018 года

СПРАВКА

по результатам проверки противопожарного состояния в ГБУ «Вадский дом – интернат для престарелых и инвалидов»

с. Вад

09.06.2018 года.

Груздовой Н.П., специалистом 1 категории отдела контроля, выплат и социального обслуживания УСЗН Вадского района, в присутствии заведующей по хозяйству, ответственной за пожарную безопасность в учреждении Никулиной И.И. была проведена поверка противопожарного состояния в ГБУ «Вадский дом – интернат для престарелых и инвалидов». Проверка проводилась во исполнение приказа министерства социальной политики Нижегородской области от 07.06.2018 года №284 «Об обеспечении пожарной безопасности организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Нижегородской области, в период проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня России» и на основании приказа УСЗН Вадского района от 09.06.2018 №15 «О проведении проверки противопожарного состояния в ГБУ «Вадский дом – интернат и ГБУ «КЦСОН Вадского района». В результате проверки выявлено:

1. в учреждении разработан план противопожарных мероприятий на 2017-2018 годы;
2. проведены работы по очистки территории от сухой травы и деревьев, твердые бытовые отходы вывозятся своевременно;
3. учреждение обеспечено первичными средствами огнетушения по нормам положенности, с действующими сроками;
4. эвакуационные пути и эвакуационные выходы соответствуют требованиям пожарной безопасности, не загромождены и запорные устройства работают исправно;
5. с сотрудниками учреждения проведены внеплановые инструктажи, в т.ч. по запрету использования пиротехнических изделий;
6. дороги и подъездные пути к зданиям и гидранту асфальтированы, свободны;
7. огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений огнезащитным составом проводилась в августе 2017 года;

8. дежурный персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения при пожаре и электрическими фонарями на случай отключения электроэнергии в количестве 3 штук;
9. имеется акт проверки работоспособности системы передачи извещений о пожаре «Стрелец – мониторинг» от 20 марта 2018 года, выданный ООО СПМ – 52;
10. имеется акт проверки работоспособности установок автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре от 6 марта 2018 года;
в учреждении имеется специалист, обученный мерам ПБ в соответствии с программой пожарно – технического минимума;
11. 28 марта 2018 года проведена эвакуация проживающих и тушение условного пожара в дневное время, акт имеется.

Замечаний в период проверки не выявлено.

Специалист 1 категории
отдела УСЗН Вадского района



Н.П. Груздева

Заведующая хозяйством
ГБУ «Вадский дом интернат»



И.И. Никулина

Ознакомлен:
Директор ГБУ «Вадский
дом – интернат»



М.А. Корязин