ПРОТОКОЛ № 4
об административном правонарушении в области пожарной безопасности

«22» января 2020 года г. Дзержинск
(место составления протокола)

Я, заместитель главного государственного инспектора г. Дзержинска Нижегородской области по пожарному надзору Галахин Дмитрий Александрович
(должность, фамилия, и инициалы должностного лица органа ГПН, составившего протокол)

руководствуясь ст. *23.34, 28.2, 28.3 и 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях*
(указываются статьи статей и законодательный акт, в соответствии с которым составлен протокол)

составил настоящий протокол в том, что юридическое лицо

1. Полное наименование юридического лица *государственное бюджетное учреждение "Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий "Витязь" филиал – ГБУ «ЦСР «Витязь», ИНН 5249029590*

2. Юридический адрес, тел.: (факс): *Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Западный, д. 3*

3. Номер регистрационного свидетельства *серия 52 №004710646*

4. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо: *Межрайонная ИФНС России № 2 по Нижегородской области*

5. Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица *Дулепкова Людмила Николаевна*

6. Документ, подтверждающий полномочия представителя *приказ «О назначении Л.Н. Дулепковой» от 24.05.2010 № 9-л/с*
(наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан)

8. Привлекалась ли ранее к административной ответственности и когда *нет*
(да, нет, если да, то когда привлекалась, к какому административному наказанию)

«13» января 2020 г. «15 час. 00 мин. на территории, в зданиях и помещениях ГБУ «ЦСР «Витязь», расположенных по адресу: *Нижегородская область, г. Дзержинск, пер. Западный, д. 3*
(указывается место, время совершения действия, дата составления протокола)

нарушено обязательные требования пожарной безопасности, а именно:

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(их) нарушены
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно:		
Общие		
1.	Помещения гаражных боксов и складских помещений не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	ч. 4 ст. 4, ч.1 и ч. 3 ст. 6, статья 54, 84 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», таблица 2 пункт 17 Свод правил СП 3.13130.2009 (ранее действовавшие требования пункта 4, п.1, таблица 2 пункта 20 Свод правил СП 3.13130.2009 (ред. 2009 г.)
2.	В гаражных боксах и уличных складах стоянки и обрешетка чердачного покрытия, выполненные из горючих материалов, не подвергнуты обработке огнезащитным составом.	ч. 4, ч.1, ч.3 ст. 6, статья 54, статья 84 таблица 21 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 5.2.5 Свод правил СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», Приказом МЧС России № 690 от 21.11.2012 г. (ранее действовали требования п. 10 МДС 21-1.98 «Предотвращение распространения пожара (способы)» Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)
3.	Все ворота, кроме, в том числе и отдельностоящих гаражных боксов и уличных складов хранения электрических проводов и кабелей, способы их прокладки для организации шлейфа и подключения линий пожарной сигнализации противопаразитные с отступлениями от требований ГОСТ 5.1.5.1523 (за нестоянке время действует ГОСТ 31565-2012).	ч. 4, ч.1, ч.3 ст. 6, статья 54, 84 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», таблица 2 пункт 17.3. Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», Приказом МЧС России № 151 от 21.03.2009 г.
Административный корпус		
4.	Для отделки пола (линолеум) общего коридора 2-го этажа применялись материалы с более высокой пожарной опасностью, чем В2, РП2, Д3, Т2.	ст. 37 Федеральный закон от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 4 ст. 4, ч.1 и ч. 2 ст. 6, ст. 89, ст. 134, ч.1 ст. 137 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в ЗЗ ПР и РФ, п. 4.12, СП 1.13130.2009 (ранее действовало п. 6.25*СНиП 21-01-97*)
5.	Уклон лестниц 3-го типа выполнен более, чем 1:1.	ч. 4, ч.1, ч.3 ст. 6, статья 54, 84 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4 СП 1.13130.2009 (ранее действовало требование п. 6.20*СНиП 21-01-97*)
6.	Высота отражения металлической лестницы 3-го типа выполнена менее 1,2 метра (по факту – 0,91 метра).	ч. 4, ч.1, ч.3 ст. 6, статья 54, 84 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 23 Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (ранее действовало требование п. 6.20*СНиП 21-01-97*)
7.	Ширина общего коридора на 2-ом этаже при двухсторонном отражении дверей в коридор составляет менее 1 метра (по факту – 0,47 метра).	ч. 4, ч.1, ч.3 ст. 6, статья 54, 84 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.6 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (ранее действовало требование п. 6.20*СНиП 21-01-97*)
8.	В спортивном зале перед наружной дверью (эвакуационным выходом) отсутствует горизонтальная площадка площадью 1,5 глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери, имеющая наружные лестницы и отражение.	ч. 4 ст. 4, ч.1 и ч.3 ст. 6, статья 54 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.3.3 СП 1.13130.2012
Реабилитационный корпус		
9.	В здании реабилитационного корпуса II-ой степени огнестойкости допущено отделка внешних поверхностей наружных стен из материалов групп горючести Г2 - Г4 (по факту обшивание наружных стен выполнено пластиком).	ч. 4 ст. 4, ч.1 и ч.2 ст. 6, статья 50 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.3.3 СП 2.13130.2012
10.	В местах перепада высот кровли более 1 м отсутствуют пожарные лестницы.	ч. 4, ст. 4, ч.1 и ч.3 ст. 6, статья 50 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.10 СП 2.13130.2012
11.	Для отделки пола (линолеум) общего коридора 3-го этажа, подвальных этажа применялись материалы более высокой пожарной опасности, чем В2, РП2, Д3, Т2.	ст. 37 Федеральный закон от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 4 ст. 4, ч.1 и ч. 2 ст. 6, ст. 89, ст. 134, ч.1 ст. 137 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в ЗЗ ПР и РФ, п. 4.12, СП 1.13130.2009 (ранее действовало п. 6.25*СНиП 21-01-97*)
12.	Двери эвакуационных выходов с 1-го и 2-го этажей в правую лестничную клетку открываются не по направлению выхода людей из здания.	ч. 4 ст. 4, ст. 21, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 31 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», п. 36 п. из ППР в РФ, п. 6.13 СП 1.13130.2009 (ранее действовало требование п. 6.17 СНиП 21-01-97*)
13.	Для отделки пола (линолеум) помещения тканьевального зала не представлены сведения о пожарно-технических материалах.	ч. 4 ст. 4, ч.1 и 2 ст. 6, ст. 88, табл. 29 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
14.	Эвакуационный выход из подвала предусмотрен через общую лестничную клетку, при этом он не отделен от остальной части лестничной клетки противопожарной перегородкой 1-го типа.	ч. 4 ст. 4, ч.1 и ч.3 ст. 6, статья 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.3.4 СП 1.13130.2012
15.	В подвальном помещении отсутствуют внутренний противопожарный водопровод.	ч. 4 ст. 4, ч.1 и ч.3 ст. 6, статья 50 Федерального закона 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 8.1.1 табл. 1 СП 10.13130.2009
16.	В воздуховодах систем вентиляции отсутствуют противопожарные нормально открытые клапаны, устанавливаемые в проемах отражающих стен/перегородок конструкций с нормируемым пределом огнестойкости (в полу) в воздуховодах, пересекающих эти конструкции, с пределом огнестойкости не менее El 30.	ч. 4 ст. 4, ч.1 и ч.3 ст. 6, статья 88 таблица 23, таблица 24 Федерального закона 22.07.2008 год № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 5.2.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», пункт 12.4 Свод правил СП 4.13130.2013 (ранее действовали требования пункта 7.11.13 СНиП 41-01-2003)
17.	В противопожарной перегородке 1-го типа, отделяющей помещения технического назначения (узел учета воды, вентиляционная камера, узел учета холодной воды), покладочно значения (склад продукции) от других помещений, отсутствуют противопожарные двери с пределом огнестойкости не менее El 30.	ч. 4 ст. 4, ч.1 и ч.3 ст. 6, статья 88 таблица 23, таблица 24 Федерального закона 22.07.2008 год № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 5.2.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», пункт 12.4 Свод правил СП 4.13130.2013 (ранее действовали требования пункта 7.11.13 СНиП 41-01-2003)
18.	В обязательных системах противопожарного водоснабжения трубопроводы, предназначенные для подачи воды на пожаротушение противопожарных стенок, выполнены не из металлических труб (по факту труба ПВХ) не имеющих покраски снаружи.	ч. 4 ст. 4, ч.1 и ч.3 ст. 6, статья 54 Федерального закона 22.07.2008 год № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 7.1.2 Свод правил СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы автоматического водяного пожаротушения» Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний водопровод и канализация здания»
19.	В столовой перед наружной дверью (эвакуационным выходом) отсутствует горизонтальная площадка площадью 2 глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери.	ч. 4 ст. 4, ч.1 и ч.3 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 21 Федерального закона № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», п. 5.3.3 СП 1.13130.2009 (ранее действовало требование п. 6.25 СНиП 21-01-97*) Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»
Административный корпус		
20.	Высота горизонтальных участков пути эвакуации (в лестничной клетке между 1-м и 2-м этажами в одну менее 2-х метров (по факту – 1,79 м).	ч. 4 ст. 4, ч.1 и ч.3 ст. 6, статья 54 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 4.2.2 СП 1.13130.2009 (ранее действовало требование п. 6.27 СНиП 21-01-97*)
21.	На пути эвакуации в проемах марша лестничной клетки допущена разная высота ступеней (от 10 до 19 см)	ч. 4 ст. 4, ч.1 и ч.3 ст. 6, статья 54 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.2 СП 1.13130.2009 (ранее действовало требование п. 6.27 СНиП 21-01-97*)
22.	Ширина эвакуационных выходов из спортивного зала выполнена менее 1,2 метра (по факту – 0,82 метра в 1,08 метра соответственно).	ч. 4 ст. 4, ч.1 и ч.3 ст. 6, статья 89 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 5.3.11 Свод правил СП 1.13130.2009 (ранее действовало требование п. 6.18 Строительных норм и правил СНиП 21-01-97*)
23.	Высота эвакуационного выхода из спортивного зала свету менее 1,9 метра (по факту 1,82 метра).	ч. 4 ст. 4, ч.1 и ч.3 ст. 6, статья 89 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 4.2.5 Свод правил СП 1.13130.2009 (ранее действовало требование пункта 6.18 Строительных норм и правил СНиП 21-01-97*)
Реабилитационный корпус		
24.	На 2-ом, 3-ем этажах ширина эвакуационных выходов с этажей в правую лестничную клетку выполнены менее 1,2 метра (по факту – 1,02 метра и 1,01 метра соответственно).	ч. 4 ст. 4, ч.1 и ч.3 ст. 6, статья 54 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 5.3.11 Свод правил СП 1.13130.2009 (ранее действовало требование п. 6.18 Строительных норм и правил СНиП 21-01-97*)
25.	Ширина эвакуационного выхода из правой лестничной клетки непосредственно наружу выполнена менее 1 метра (по факту – 0,87 метра).	ч. 4 ст. 4, ч.1 и ч.3 ст. 6, статья 54 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 5.3.11 Свод правил СП 1.13130.2009 (ранее действовало требование п. 6.18 Строительных норм и правил СНиП 21-01-97*)
26.	Высота эвакуационного выхода из правой лестничной клетки непосредственно наружу менее 1,9 метра (по факту 1,78 метра).	ч. 4 ст. 4, ч.1 и ч.3 ст. 6, статья 54 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 4.2.5 Свод правил СП 1.13130.2009 (ранее действовало требование пункта 6.18 Строительных норм и правил СНиП 21-01-97*)
27.	Складские и производственные помещения (прачечная) в подвальном этаже с постоянным рабочим местом не отделены от остекленного оснащения, общий коридор в подвальном этаже не оборудованы системой вытяжной противопожарной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре.	ч. 4 ст. 4, ч.1 и ч.3 ст. 6, статья 54 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 6 Федерального закона № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», пункт 4.2 СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» (СНиП 41-01-2003)

Не в полном объеме выполняются требования установленные правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организацией и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:

Общие		
28.	Направление движения к пожарным гидрантам, являющиеся источником противопожарного водоснабжения, не обозначено указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до его месторасположения (на двух гидрантах).	пункт 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.
29.	Не организовано проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения не реже 2 раз в год (весной и осенней) с составлением соответствующих актов.	пункт 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации
Административный корпус		
30.	На обеих защитах отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	пункт 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации
31.	В учебных классах система автоматической пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии (соединительные линии АПС выполнены скрутками).	пункт 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации

(указываются статьи нормативно-правовых актов)

за что предусмотрена административная ответственность по ст. *2.10, ст. 20.4 ч. 1* Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(указываются конкретные статьи и законодательный акт)

Представителю юридического лица Дулепковой Людмиле Николаевне
(должность, фамилия, имя, отчество)

разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. *25.1, 25.4, 25.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ст. 51 Конституции Российской Федерации*
(указываются статьи, части, пункты, подпункты)

Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении.
1. Лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства, иметь иные предусмотренные настоящим Кодексом и другими федеральными законами права.
2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство отклонено бесспорными доказательствами.
3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, обеспечивают всестороннее, полное и объективное выяснение обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо.
Статья 25.4. Законные представители юридического лица.
1. Защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в ходе производства по делу об административном правонарушении осуществляют его законные представители.
2. Законными представителями юридического лица в соответствии с законом или иным нормативным правовым актом, в уставе или иных учредительных документах юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в производстве по делу об административном правонарушении может участвовать защитник, а для оказания юридической помощи привлекаются представители.
3. Полномочия законных представителей и участие в производстве по делу об административном правонарушении допускаются вплоть или иное лицо.
4. Полномочия адвоката подтверждаются ордером, выданным соответствующим адвокатским образованием. Полномочия иного лица, оказывающего юридическую помощь, удостоверяются доверенностью, оформленной в соответствии с законом.
5. Защитники и представитель допускаются к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента возбуждения дела об административном правонарушении.
6. Защитники и представитель, допущенные к участию в производстве по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться с материалами дела, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение мер обеспечения производства по делу, выступающие по делу, пользоваться иными предусмотренными законом или настоящим Кодексом
Статья 51. Конституция Российской Федерации
1. Никто не обязан свидетельствовать против себя, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.
2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать показания или пояснения.

Подпись должностного лица (Л.Н. Дулепкова)

Свидетелям:
1. _____, проживающему по адресу:
(фамилия, имя, отчество)
2. _____, проживающему адресу:
(фамилия, имя, отчество)

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 17.7, 17.9, 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(указываются статьи и законодательный акт)

Подпись должностного лица (Л.Н. Дулепкова)

Иные сведения, необходимые для разрешения дела:
_____
(статьи при дисквалификации руководителя или лица, ответственного за выпуск продукции, в отношении которого ведется производство по делу, если дисквалификация не предусмотрена)

Участники производства по делу об административном правонарушении извещены о времени и месте его рассмотрения «22» января 2020 г. в «16» час. «00» мин. по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 11 ОИД и ПР по г. Дзержинск (каб. 211).

Подпись должностного лица (Л.Н. Дулепкова)

Копию протокола получил(а)
«22» *01* 20 *20* г. _____ (Л.Н. Дулепкова)
дата, подпись представителя юридического лица подпись

Протокол и материалы переданы на рассмотрение
Заместителю начальника ОИД и ПР по г. Дзержинск Галахину Д.А.
(фамилия, имя, отчество) (дата, время, место рассмотрения дела, фамилия, имя, отчество, должность, адрес органа, в ведении которого находится дело, номер телефона, факса, адрес электронной почты)

Заместитель главного государственного инспектора г. Дзержинска Нижегородской области по пожарному надзору Д.А Галахин
подпись должностного лица ФИО подпись должностного лица ФИО

подпись потерпевшего ФИО подпись потерпевшего ФИО

Копию протокола получил(а)
«22» *01* 20 *20* г. _____ (Л.Н. Дулепкова)
дата, подпись представителя юридического лица подпись