



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Нижегородской области
 Окский съезд, д. 6, г. Нижний Новгород, 603950, тел. 200-10-03, факс 200-11-70 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
 «Телефон доверия»: (831) 439-99-99 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Балахнинскому району
 ул. Челюскинцев д. 34 г. Балахна Нижегородской области, 606400, тел./факс 6-27-27;
 «Телефон доверия»: (83144) 6-20-50 ОНД и ПР по Балахнинскому району

Предписание № 29 / 1 / 14
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное учреждение
 «Замятинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»

полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, осуществляющего надзор, функции, возложенные на орган государственного надзора (гражданский, жилищно-коммунальный, трудовой и т.д.)

во исполнение распоряжения главного Государственного инспектора
 Балахнинского района по пожарному надзору Вычегжанина Дениса Николаевича
 № 29 от 27 февраля 2020 года

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
 с 10 час. 00 мин. 11 марта 2020 года по 10 час. 00 мин. 12 марта 2020 года проведена проверка

Государственным инспектором Балахнинского района по пожарному надзору
 капитаном внутренней службы Кукиным Евгением Александровичем

полное наименование должности, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственного инспектора) по пожарному надзору, проводящего (и) проверку

Государственного бюджетного учреждения
 «Замятинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»

по адресу: Нижегородская область, Балахнинский район, д. Рылово

наименование объекта надзора к которому

совместно с директором Черенкевич Ларисой Викторовной

полное наименование должности, фамилия, имя, отчество лица, участвующего в проверке

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно:				
1.	Допущено изменение класса конструктивной пожарной опасности здания корпуса № 1, а именно: для утепления стен с наружной стороны использованы материалы с не исследованными показателями их	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ст. 87 таб. 22, таб. 6.12 п.5.2.3 СП 2.13130.2012	01.03.2021	

пожарной опасности (не представлены документы), требуется из материалов групп К0.			
---	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
Балахнинского района по пожарному надзору Кукин Е.А.

(подпись, фамилия, имя и отчество государственного инспектора по пожарному надзору)



« 12 » марта 2020 г.

Предписание для исполнения получил:



Директор Государственного бюджетного учреждения
«Замятинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»
Черенкевич Лариса Викторовна

(подпись, фамилия, имя и отчество)

« 12 » 03 2020 г.