



Главное управление МЧС России по Нижегородской области
603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 200-11-01, факс 200-12-69 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия»: (831) 296-07-08 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по городу Нижний Новгород (по Нижегородскому району)**
603093, г.Н.Новгород, ул. Фруктовая, д.6, тел./факс: 432-70-51
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г.Н.Новгород, ул.Фруктовая, д.6
(место составления акта)

«21» ноября 2019 г.
(дата составления акта)

«15» час «00» мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 307

По адресу/адресам: г.Нижний Новгород, курортный поселок Зеленый город, ул. Поселок дом-интернат Зеленый город
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 307 от «06» ноября 2019 г., Заместителя начальника ОНД и ПР по г. Н.Новгород Красавина А.В.

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ "ЗЕЛЕНый ГОРОД"
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«18» ноября 2019 г. с 13 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 4 часа

«21» ноября 2019 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Нижний Новгород (по Нижегородскому району)

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) Директор ГБУ "ДОМ-ИНТЕРНАТ "ЗЕЛЕНый ГОРОД" Торгашева Любовь Евгеньевна ✓ 11.11.19 в 10 ч. 30 мин. «06» ноября 2019г.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

вх 206
11.11.19

Лицо(а), проводившие проверку: Начальник отделения ОНД и ПР по г.Н.Новгород - государственный инспектор г.Н.Новгорода по пожарному надзору Безденежных Сергей Витальевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор ГБУ "ДОМ-ИНТЕРНАТ "ЗЕЛЕНый ГОРОД" Торгашева Любовь Евгеньевна, заместитель директора ГБУ "ДОМ-ИНТЕРНАТ "ЗЕЛЕНый ГОРОД" Скляр Александр Николаевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

– В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности, установленных правовыми актами:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно:			
1.	Не уточнена и не разработана вновь Декларация пожарной безопасности на объект защиты при изменении содержащихся в ней сведений (указаны не действующие нормативные акты)	ч. 3 ст. 64 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 7 прил. 2 Приказ МЧС от 24 февраля 2009 г. № 91, Зарегистрировано в Минюсте России 23 марта 2009 г. № 13577.	ГБУ "ДОМ-ИНТЕРНАТ "ЗЕЛЕНый ГОРОД", Директор ГБУ "ДОМ-ИНТЕРНАТ "ЗЕЛЕНый ГОРОД" Торгашева Любовь Евгеньевна, заместитель директора ГБУ "ДОМ-ИНТЕРНАТ "ЗЕЛЕНый ГОРОД" Скляр Александр Николаевич
2.	В декларации не указан перечень статей (частей, пунктов) нормативных документов по пожарной безопасности, требования которых установлены и выполнены для соответствующего объекта защиты	ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ч. 4 ст. 64 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	ГБУ "ДОМ-ИНТЕРНАТ "ЗЕЛЕНый ГОРОД", Директор ГБУ "ДОМ-ИНТЕРНАТ "ЗЕЛЕНый ГОРОД" Торгашева Любовь Евгеньевна, заместитель директора ГБУ "ДОМ-ИНТЕРНАТ "ЗЕЛЕНый ГОРОД"

			Скляр Александр Николаевич
3.	Здание организации социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, дополнительно не оборудовано (оснащено) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения	ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ч. 12 ст. 84 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	ГБУ "ДОМ-ИНТЕРНАТ "ЗЕЛЕНый ГОРОД", Директор ГБУ "ДОМ-ИНТЕРНАТ "ЗЕЛЕНый ГОРОД" Торгашева Любовь Евгеньевна
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно:			
4.	В здании с 3-го этажа здания (административная часть) отсутствует второй эвакуационный выход (Литера И,И1,И2)	ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.08.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 4.2.1 СП 1.13131.2009, (ранее действовало требование п. 4.1., 4.5. СНиП II-A.5-70*)	ГБУ "ДОМ-ИНТЕРНАТ "ЗЕЛЕНый ГОРОД", Директор ГБУ "ДОМ-ИНТЕРНАТ "ЗЕЛЕНый ГОРОД" Торгашева Любовь Евгеньевна
5.	В здании не над всеми эвакуационными выходами установлены световые табло «ВЫХОД» системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (Литера И,И1,И2)	ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 84 Федерального закона от 22.08.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.3 СП 3.13130.2009, (ранее действовало требование п. 3.11 НПБ 104-03, п. 6.2.2 ГОСТ Р 12.4.026-2001)	ГБУ "ДОМ-ИНТЕРНАТ "ЗЕЛЕНый ГОРОД", Директор ГБУ "ДОМ-ИНТЕРНАТ "ЗЕЛЕНый ГОРОД" Торгашева Любовь Евгеньевна
6.	В лестничной клетке на 1, 2, 3 этажах здания (административная часть) размещены не встроенные шкафы пожарных кранов, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности площадок лестниц	ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.4.4 СП 1.13130.2009, (ранее действовало требование п. 6.32* СНиП 21-01-97*)	ГБУ "ДОМ-ИНТЕРНАТ "ЗЕЛЕНый ГОРОД", Директор ГБУ "ДОМ-ИНТЕРНАТ "ЗЕЛЕНый ГОРОД" Торгашева Любовь Евгеньевна
7.	В здании ширина марша лестниц, служащих для эвакуации менее 1,2 м (по факту 0,9 м) (Литера Ж)	ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.08.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 5.2.5 СП 1.13131.2009, (ранее действовало требование п. 33	ГБУ "ДОМ-ИНТЕРНАТ "ЗЕЛЕНый ГОРОД", Директор ГБУ "ДОМ-ИНТЕРНАТ "ЗЕЛЕНый ГОРОД" Торгашева Любовь Евгеньевна

		Н 102-54)	
8.	В здании ширина лестничной площадки менее требуемой ширина марша лестниц 1,2 м (Литера Ж)	ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.08.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 5.2.5 СП 1.13131.2009, (ранее действовало требование п. 33 Н 102-54)	ГБУ "ДОМ-ИНТЕРНАТ "ЗЕЛЕНый ГОРОД", Директор ГБУ "ДОМ-ИНТЕРНАТ "ЗЕЛЕНый ГОРОД" Торгашева Любовь Евгеньевна
9.	В здании на 2 этаже ширина коридора (прохода) менее 1,0 м (по факту 0,9 м) (Литера Ж)	ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.08.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 4.3.4 СП 1.13131.2009, (ранее действовало требование п. 31 Н 102-54)	ГБУ "ДОМ-ИНТЕРНАТ "ЗЕЛЕНый ГОРОД", Директор ГБУ "ДОМ-ИНТЕРНАТ "ЗЕЛЕНый ГОРОД" Торгашева Любовь Евгеньевна
Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:			
10.	Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) (здания дезкамеры, прачечной, гаража, материального склада, продовольственного склада)	п. 61 правил противопожарного режима в РФ	ГБУ "ДОМ-ИНТЕРНАТ "ЗЕЛЕНый ГОРОД", Директор ГБУ "ДОМ-ИНТЕРНАТ "ЗЕЛЕНый ГОРОД" Торгашева Любовь Евгеньевна, заместитель директора ГБУ "ДОМ-ИНТЕРНАТ "ЗЕЛЕНый ГОРОД" Скляр Александр Николаевич
11.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражены: а) порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей; б) мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ; в) порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и	п. 461 правил противопожарного режима в РФ	ГБУ "ДОМ-ИНТЕРНАТ "ЗЕЛЕНый ГОРОД", Директор ГБУ "ДОМ-ИНТЕРНАТ "ЗЕЛЕНый ГОРОД" Торгашева Любовь Евгеньевна, заместитель директора ГБУ "ДОМ-ИНТЕРНАТ "ЗЕЛЕНый ГОРОД" Скляр Александр Николаевич

	пожароопасных веществ и материалов; г) порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы; д) расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ; е) порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды; ж) допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; з) порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды; и) предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв; к) обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения); л) допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты		
12.	Не определен порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума	п. 3 правил противопожарного режима в РФ	ГБУ "ДОМ-ИНТЕРНАТ "ЗЕЛЕНый ГОРОД", Директор ГБУ

	в организации		"ДОМ-ИНТЕРНАТ "ЗЕЛЕНый ГОРОД" Торгашева Любовь Евгеньевна, заместитель директора ГБУ "ДОМ-ИНТЕРНАТ "ЗЕЛЕНый ГОРОД" Скляр Александр Николаевич
13.	Отсутствуют указатели направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющиеся источником противопожарного водоснабжения, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	п. 55 правил противопожарного режима в РФ	ГБУ "ДОМ- ИНТЕРНАТ "ЗЕЛЕНый ГОРОД", Директор ГБУ "ДОМ-ИНТЕРНАТ "ЗЕЛЕНый ГОРОД" Торгашева Любовь Евгеньевна, заместитель директора ГБУ "ДОМ-ИНТЕРНАТ "ЗЕЛЕНый ГОРОД" Скляр Александр Николаевич
14.	В зданиях (дезкамеры, материальный склад, морг) не осуществлена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердака с составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки)	п. 21 правил противопожарного режима в РФ	ГБУ "ДОМ- ИНТЕРНАТ "ЗЕЛЕНый ГОРОД", Директор ГБУ "ДОМ-ИНТЕРНАТ "ЗЕЛЕНый ГОРОД" Торгашева Любовь Евгеньевна, заместитель директора ГБУ "ДОМ-ИНТЕРНАТ "ЗЕЛЕНый ГОРОД" Скляр Александр Николаевич
15.	На объекте защиты не обеспечено наличие на дверях всех помещений производственного, складского и технического назначения (производственные помещения, мастерские, кладовые и технические помещения, котельные и т.п.) (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также	п. 20 правил противопожарного режима в РФ	ГБУ "ДОМ- ИНТЕРНАТ "ЗЕЛЕНый ГОРОД", Директор ГБУ "ДОМ-ИНТЕРНАТ "ЗЕЛЕНый ГОРОД" Торгашева Любовь Евгеньевна, заместитель директора ГБУ "ДОМ-ИНТЕРНАТ "ЗЕЛЕНый ГОРОД" Скляр Александр Николаевич

	класса зоны		
--	-------------	--	--

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено -

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: уведомление от 21.11.2019 г. проверочного листа по форме, установленной приложением 1 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник отделения ОНД и ПР по г.Н.Новгород –
государственный инспектор г.Н.Новгорода
по пожарному надзору Безденежных Сергей Витальевич



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор ГБУ "ДОМ-ИНТЕРНАТ "ЗЕЛЕНый ГОРОД" Торгашева Любовь Евгеньевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«21» ноября 2019 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)